



凡例	
記号	名称
⊗	仕切弁
⊠	ソフトシール弁
∩	逆止弁
⊞	複作動ダイヤフラム弁
— —	オリフィス式流量計
⊞	給水栓
⊞	消火栓(φ50)
A表示	JIS10K
φ表示	水協7.5K

機器番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
機器名称	表洗ポンプ	表洗弁	ろ過水検水ポンプ	ろ過水平定弁	池内ドレン弁	排水渠ドレン弁	ろ過水渠ドレン弁	ろ過水・流出渠ドレン弁	ろ過水・流出渠ドレン弁	ドレン用連通弁
仕様	200A	200A	32A	手動開閉台付き平底弁 φ750	手動開閉台付き仕切弁 φ150	手動開閉台付き仕切弁 φ150	手動開閉台付き仕切弁 φ150	手動開閉台付き仕切弁 φ75	手動開閉台付き仕切弁 φ200	手動開閉台付き仕切弁 φ150
数量	3	0	3	24	0	24	24	8	24	24
備考										

工事件名	(そ-9)平瀬浄水場第2系列急速ろ過池管廊配管更新工事				
工事場所	甲府市平瀬町437-3 (平瀬浄水場)				
図面名	2系急速ろ過池フローシート図	縮尺	1/200	図番	2/10
甲府市上下水道局	契約番号			マイクNo.	



2系管廊（上部）平面図




2系管廊（最上部）平面図

注) 必ず現地及び既設図面寸法を確認のうえ、詳細設計を決定し施工すること。

太線は今回工事範囲

※本設計図書の数量及び寸法等は参考とする。

工事件名	(そ-9) 平瀬浄水場第2系列急速ろ過池管廊配管更新工事				
工事場所	甲府市平瀬町437-3 (平瀬浄水場)				
図面名	2系急速ろ過池管廊上部配管平面図	縮尺	1/200	図番	3/10
甲府市上下水道局	契約番号		マイクNo.		



2系管廊（中部）平面図


- 1. 表洗管 300A NCP (今回)
- 2. 高真空呼水管 150A NCP (今回)
- 3. 低真空呼水管 25A SGP-VD (今回)
- 4. 表洗管 200A NCP (今回)
- 5. 圧縮空気管 15A SUS (×4) (今回)
- 6. 圧縮空気管 15A SUS (今回)
- 7. 雑用水管 150A NCP (今回)
- 8. 空気抜管 25A SUS (今回)
- 9. 流入渠ドレン管 150A NCP (今回)
- 10. 表洗管 200A NCP (今回)
- 11. 雑用水管 150A NCP (今回)

太線は今回工事範囲


注) 必ず現地及び既設図面寸法を確認のうえ、詳細設計を決定し施工すること。

※本設計図書の数量及び寸法等は参考とする。

工事件名	(そ-9) 平瀬浄水場第2系列急速ろ過池管廊配管更新工事				
工事場所	甲府市平瀬町437-3 (平瀬浄水場)				
図面名	2系急速ろ過池管廊中部配管平面図	縮尺	1/200	図番	4/10
甲府市上下水道局	契約番号	マイクNo.			



2系管廊（下部）平面図




2系管廊（最下部）平面図

- 1. 空気抜管 25A SUS (今回)
- 2. 空気抜管 25A SUS (今回)
- 3. 高真空吸水管 150A NCP (今回)
- 4. 低真空吸水管 25A SGP-VD (今回)
- 5. 表洗管 200A NCP (今回)
- 6. 圧縮空気管 15A SUS (×4) (今回)
- 7. 圧縮空気管 15A SUS (今回)
- 8. 圧縮空気管 15A SUS (今回)
- 9. 圧縮空気管 15A SUS (今回)
- 10. 雑用水管 25A SUS (今回)

注) 必ず現地及び既設図面寸法を確認のうえ、詳細設計を決定し施工すること。


※本設計図書の数量及び寸法等は参考とする。

工事件名	(そ-9) 平瀬浄水場第2系列急速ろ過池管廊配管更新工事				
工事場所	甲府市平瀬町437-3 (平瀬浄水場)				
図面名	2系急速ろ過池管廊下部配管平面図	縮尺	1/200	図番	5/10
甲府市上下水道局	契約番号	マケNo.			



※本設計図書の数量及び寸法等は参考とする。

工事件名	(そ-9) 平瀬浄水場第2系列急速ろ過池管廊配管更新工事				
工事場所	甲府市平瀬町437-3 (平瀬浄水場)				
図面名	2系急速ろ過池配管サポート位置図1	縮尺	NON	図番	6/10
甲府市上下水道局	契約番号		マイクNo.		




2系管廊（中部）平面図

- 1. 表洗浄管 300A NCP (今回)
- 2. 高真空呼吸水管 150A NCP (今回)
- 3. 低真空呼吸水管 25A SGP-VD (今回)
- 4. 表洗浄管 200A NCP (今回)
- 5. 圧縮空気管 15A SUS (×4) (今回)
- 6. 圧縮空気管 15A SUS (今回)
- 7. 雑用水管 150A NCP (今回)
- 8. 空気抜管 25A SUS (今回)
- 9. 流入渠ドレン管 150A NCP (今回)
- 10. 表洗浄管 200A NCP (今回)
- 11. 雑用水管 150A NCP (今回)


サポート位置図（更新）（2/3）
PS-12～25（PS-1）

※本設計図書の数量及び寸法等は参考とする。

工事件名	(そ-9) 平瀬浄水場第2系列急速ろ過池管廊配管更新工事				
工事場所	甲府市平瀬町437-3 (平瀬浄水場)				
図面名	2系急速ろ過池配管サポート位置図2	縮尺	NON	図番	7/10
甲府市上下水道局	契約番号			マケNo.	



2系管廊（上部）平面図



2系管廊（最上部）平面図

サポート位置図（更新）（3/3）
PS-26～40（PS-1. 18. 19. 20）

※本設計図書の数値及び寸法等は参考とする。


工事件名	(そ-9) 平瀬浄水場第2系列急速ろ過池管廊配管更新工事				
工事場所	甲府市平瀬町437-3 (平瀬浄水場)				
図面名	2系急速ろ過池配管サポート位置図3	縮尺	NON	図番	8/10
甲府市上下水道局	契約番号			マケNo.	

PS-1	PS-2	PS-3	PS-4	PS-5	PS-6	PS-7
PS-8	PS-9	PS-10	PS-11	PS-12	PS-13	PS-14
PS-15	PS-16	PS-17	PS-18	PS-19	PS-20	
PS-21	PS-22	PS-23	PS-24	PS-25	PS-26	PS-27

※本設計図書の数量及び寸法等は参考とする。

配管サポート詳細図 1/2

工事件名	(そ-9) 平瀬浄水場第2系列急速ろ過池管廊配管更新工事					
工事場所	甲府市平瀬町437-3 (平瀬浄水場)					
図面名	配管サポート詳細図 1/2	縮尺	NON	図番	9/10	
甲府市上下水道局	契約番号			マイクNo.		



PS-28

PS-29

PS-30

PS-31

PS-32

PS-33

PS-34

PS-35

PS-36

PS-37

PS-38

PS-39

PS-40

※本設計図書の数量及び寸法等は参考とする。

配管サポート詳細図 2/2

工事件名	(そ-9)平瀬浄水場第2系列急速ろ過池管廊配管更新工事				
工事場所	甲府市平瀬町437-3 (平瀬浄水場)				
図面名	配管サポート詳細図 2/2	縮尺	NON	図番	10/10
甲府市上下水道局	契約番号		マイクNo.		