



配置図



甲府市下向山町910番地
健康の杜センターアネシス

案内図

1. 本工事は、図面・仕様書及び国土交通省大臣官庁官庁備工事標準図（機械設備工事編）等（最新版）に基づき、諸官庁関係法規に準拠して施工する。なお、その届出費用は、請負者の負担とする。
2. 排水管の勾配は屋外 1 / 100 を標準とする。
3. 給水管の埋設深さは屋外部分 GL - 600 以上を標準とする。
4. 屋外給水管には埋設表示標を係員の指示により取付けること。
5. パルプボックスはB1-2とし、立上りの管は200VUとする。また犬走り以外の箇所についてはPC口環付とする。
6. ステンレスの屋内給水管は、埋設部をSUS316 露出部をSUS304の拡管式とする。継手も同様とする。
7. 土間下配管は、天井吊ピッチと同様に支持すること。また給水管はワンタッチ保温筒で保護すること。
8. 床上掃除口は、ステンレス製・化粧用・つば付・薄型（VP）とする。
9. 給水配管、及び排水配管は、公共建築工事標準仕様書に基づいた試験を行い、報告書を提出すること。
10. 給水管は気密試験、排水管は満水試験を各フロア及び全体を実施すること。

まちづくり部 まち整備室 建築営繕課					縮 尺	工事名称 健康の杜センターアネシス下水接続工事	図番
					NON		
					設計年月日 R5.8	図面名称 特記事項	2



