

空調内訳

東公民館	西公民館	南公民館	中央公民館	南西公民館	北東公民館
灯油	GHP	GHP	GHP	GHP	GHP・EHP
更新対象	更新対象外	更新対象	更新対象	更新対象外	更新対象外

使用電気量及び金額一覧

番号	施設名	項目	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
1	東公民館	使用量 (kW)	109,981	90,187	89,521	84,990	86,568	88,493	94,306	98,034	96,698	95,356
		金額(円)	2,059,949	1,898,375	2,106,008	2,212,730	2,420,575	2,242,315	2,080,387	2,353,447	2,500,124	2,454,625
2	西公民館	使用量 (kW)	119,122	97,053	100,359	98,122	94,744	91,825	95,024	97,414	95,374	93,432
		金額(円)	2,161,702	1,958,950	2,212,378	2,379,584	2,513,797	2,239,153	2,001,917	2,178,896	2,357,161	2,307,364
3	南公民館	使用量 (kW)	132,979	114,748	114,589	112,321	119,837	116,558	120,681	106,504	104,949	104,103
		金額(円)	2,235,320	2,090,149	2,438,163	2,670,990	2,990,977	2,706,888	2,409,645	2,386,713	2,555,622	2,519,530
4	中央公民館	使用量 (kW)	35,772	23,809	25,550	30,981	34,362	34,426	36,211	36,303	37,457	35,807
		金額(円)	789,956	658,136	712,829	906,501	1,059,785	979,981	913,296	958,007	1,044,635	982,453
5	南西公民館	使用量 (kW)	110,194	91,422	89,614	88,150	88,091	86,924	86,084	76,034	76,885	76,940
		金額(円)	2,697,499	2,484,763	2,683,254	2,941,515	3,153,328	2,949,991	2,690,121	2,613,728	2,696,311	2,709,049
6	北東公民館	使用量 (kW)	85,655	64,024	72,150	72,797	68,341	60,233	63,587	64,449	62,793	57,171
		金額(円)	2,043,446	1,784,507	2,095,619	2,330,275	2,301,612	1,801,082	1,422,021	1,488,734	1,610,681	1,514,616
合計		使用量 (kW)	593,703	481,243	491,783	487,361	491,943	478,459	495,893	478,738	474,156	462,809
		金額(円)	11,987,872	10,874,880	12,248,251	13,441,595	14,440,074	12,919,410	11,517,387	11,979,525	12,764,534	12,487,637

ガス使用量及び金額一覧 (空調のみ*)

番号	施設名	項目	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
3	南公民館	使用量 (m³)	8,172.0	6,065.0	6,620.0	6,693.0	6,289.7	6,197.0	8,020.0	6,531.0	5,684.0	5,699.0
		金額 (円)	2,745,792	2,037,840	2,224,320	2,248,848	2,171,700	2,121,810	2,761,725	2,262,904	1,964,383	1,961,912
4	中央公民館	使用量 (m³)	12,253.0	8,674.0	11,587.0	12,299.0	11,426.0	11,200.0	12,742.0	13,177.0	12,753.0	10,742.0
		金額 (円)	948,597	717,870	969,687	1,062,693	1,058,195	965,116	977,809	1,122,711	1,175,740	993,083
合計		使用量 (m³)	20,425.0	14,739.0	18,207.0	18,992.0	17,715.7	17,397.0	20,762.0	19,708.0	18,437.0	16,441.0
		金額 (円)	3,694,389	2,755,710	3,194,007	3,311,541	3,229,895	3,086,926	3,739,534	3,385,615	3,140,123	2,954,995

*中央公民館H22～H27の数値は館全体のガス使用量 (金額)

白灯油使用量及び金額

番号	施設名	項目	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
1	東公民館	使用量 (L)	18,080	16,000	16,000	16,000	16,000	18,000	16,000	18,000	16,000	19,156
		金額 (円)	1,418,233	1,417,500	1,436,400	1,617,000	1,628,640	1,375,920	1,142,640	1,371,600	1,410,480	1,632,919