表（別表第2第14項関係）

レジオネラ症防止対策自主点検表（　　年　　月分）

【施設名：　　】

点検項目		点検日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
毎日実施項目	貯湯槽内を通常60℃以上に保持（最大使用時55℃以上）	○・×を記入																															
	浴槽水の満水管理と溢水																																
	浴槽水の完全換水 ※ろ過器で浴槽水をろ過する浴槽は、週1回以上																																
	浴槽水中の遊離残留塩素濃度の測定（0．4ppm程度） ※モノクロラミンの場合3mg程度																																
	浴槽に湯水があるとき、常にろ過器と消毒装置の作動																																
	回収槽内の水の消毒																																
	気泡発生装置内部に生物膜が形成されないための適切な管理																																
	集毛器の清掃と消毒																																
		点検者																															

点検項目		点検日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
定期的実施項目	貯湯槽内の生物膜の状況の監視・清掃と消毒	実施日に○を記入																															
	貯湯槽設備の破損等の確認・温度計の性能確認																																
	ろ過器の逆洗浄その他の方法での生物膜等の汚れの除去（週1回以上）・消毒																																
	循環配管の消毒（週1回以上）・必要に応じた生物膜の除去・配管内の生物膜の状況の点検と除去（年1回程度）																																
	オーバーフロー還水管及び回収槽内部の清掃及び消毒（頻繁）																																
	水位計がある場合、配管内の生物膜の除去（少なくとも週1回）																																
	調節箱の生物膜の状況の監視・必要に応じた清掃と消毒																																
	シャワー内部の水が置き換わるように通水（少なくとも週1回）・シャワーヘッドとホースの点検（6か月に1回以上）・内部の汚れとスケールの洗浄と消毒（年1回以上）																																
	水質検査の実施（年1～4回実施）・結果の掲示と報告と保管																																
		点検者																															