

仕様書

件名 甲府市立大里小学校給食室冷蔵庫等入替

納入場所 甲府市大里町 3785-2 甲府市立大里小学校給食室
詳細については別紙配置図を参照

納入期日 令和6年8月9日まで
(納入期日前の納品も可能。)

作業内容 ①冷蔵庫等の交換
②冷蔵庫の新規設置(電源工事含む)
③作業後の調整及び動作確認
④隙間コーキング処理
⑤既設機器の撤去及び処分

品名・規格 別紙仕様書詳細のとおり

その他

- ・ 作業終了までの全ての諸経費(既設機器撤去費、新設機器設置費、設定・調整費、電源工事費、諸経費等)を含む。
- ・ 作業日程については、事前に学事課と協議のうえ実施すること。
- ・ 機器の保障期間は稼働時から1年間とすること。
- ・ 故障等により給食の喫食に支障がないよう速やかな対応ができる体制をとること。
- ・ 現地確認が必要な場合は、事前に学事課へ連絡すること。

仕様書詳細

1 冷凍庫（配置図①）

既設機器：SRF-683A

新設機器：SRF-K683B

- 1-1. 外形寸法は W615mm×D800mm×H1950mm であること。
- 1-2. 温度設定の範囲は-25℃~-15℃であること。
- 1-3. 霜取りはマイコンコントロール式自動ヒーターであること。
- 1-4. 電源は三相 200V であること。
- 1-5. 庫内有効容量が 505L であること。

2 パススルー冷蔵庫（配置図②）

既設機器：BYR-P1583S

新設機器：SRR-KP1583D

- 2-1. 外形寸法は W1460mm×D850mm×H1950mm であること。
- 2-2. 温度設定の範囲は-6℃~12℃であること。
- 2-3. 電源は三相 200V であること。
- 2-4. 庫内有効容量が 1458L であること。

3 パススルー冷凍庫（配置図③）

既設機器：SRR-FP783AD

新設機器：SRF-KP783

- 3-1. 外形寸法は W745mm×D850mm×H1950mm であること。
- 3-2. 温度設定の範囲は-25℃~-15℃であること。
- 3-3. 電源は三相 200V であること。
- 3-4. 庫内有効容量が 670L であること。

4 パススルー冷蔵庫（配置図④）

既設機器：SRR-F981SA

新設機器：SRR-KP981D

- 4-1. 外形寸法は W900mm×D850mm×H1950mm であること。
- 4-2. 温度設定の範囲は-6℃~12℃であること。
- 4-3. 電源は単相 100V であること。
- 4-4. 庫内有効容量が 844L であること。

5 冷蔵庫（配置図⑤）※新規設置

新設機器：SRR-K981SB

- 5-1. 外形寸法は W900mm×D800mm×H1950mm であること。
- 5-2. 温度設定の範囲は-6℃～12℃であること。
- 5-3. 霜取りはマイコンコントロール式自動ヒーターであること。
- 5-4. 電源は単相 100V であること。
- 5-5. 庫内有効容量が 803L であること。
- 5-6. 設置にあたり 100V 電源工事を施すこと。
- 5-7. エバドレイン強制蒸発装置を内蔵させること。