

# 工事(実施)設計書

設計書作成	設計者	審査	係長	課長
令和7年7月				

工事件名	マンホールポンプ場ポンプ取替工事(特環甲府スR7-1)		
施工箇所	甲府市小瀬町地内ほか	工事期間	工事着工日から160日間
設計金額	¥15,191,000 (税込)	工種	機械器具設置

施工理由	本工事は、西油川第1中継ポンプ場、増坪第4中継ポンプ場及び増坪第5中継ポンプ場に設置されているNo.1・No.2マンホールポンプの取替を行うものである。	工事概要	水中汚水ポンプ(Φ80 2.2kW) 取替	2台
			水中汚水ポンプ(Φ80 1.5kW) 取替	2台
			水中汚水ポンプ(Φ65 0.75kW) 取替	2台
			止水弁取替	4台
			逆止弁取替	2台

設計数量は参考とする。

甲府市上下水道局 工務部 下水道管理室 下水道課



