

質疑応答書

入札番号 (管)110072号

工事名 甲府市上下水道局庁舎内トイレ改修及び直結増圧式給水工事

NO.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回答
1			便器改修は、TOTO 認可の和洋リモデル工法でよろしいでしょうか。	はい。ただし、床補修は現況に合わせて別途行うものとします。
2			既存揚水ポンプの撤去は中水とし、既存上水揚水ポンプは残置でよろしいでしょうか。	はい。
3			撤去をする中水揚水ポンプ周りの配管の撤去は、必要最小限とし残りは残置としてよろしいでしょうか。	はい。
4	図面 7/7		配管新設箇所は、別紙図面の太線(雲マーク箇所)としてよろしいでしょうか。	はい。ただし、スリースバルブを新設する箇所についても布設替えを行います。詳細は、接続箇所詳細図をご確認下さい。
5			受水槽周りの配管は、全て露出でよろしいでしょうか。	埋設は不要です。ただし、保温材を使用して下さい。
6			配管材は、内訳は VD、図面は VB となっておりますが、VB としてよろしいでしょうか。	SGP-VB で構いませんが、ソケット等は管端防食形を使用して下さい。
7			内訳書に埋設用スリースバルブとなっておりますが、通常のバルブとしてよろしいでしょうか。	はい。埋設用ではないスリースバルブでも構いません。
8			内訳書に鋼管布設工の $\phi 75$ がありません。内訳書に足してよろしいでしょうか。	はい。