

## 質 疑 応 答 書

入札番号 建築-113 号

工事名 中道北小学校移転に伴う体育倉庫建設他工事

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回 答
1	図面8 (体-A7)、 図面6 (体-A5)		図面に縦樋SGP100 φ OP塗装とありますが、OP塗装でよろしいでしょうか、ご指示下さい。	工事設計書を正とし、ステンレスφ114(A-6金属工事)としてください。
2			既存校舎からの移設工事について、積算時に現地調査を行いたいのですが、可能でしょうか。可能であれば調査時の連絡先等をご指示ください。	可能です。建築営繕課(055-237-5862)へ連絡してください。
3	図面8 (体-A7)		天井:硬質発泡ウレタン断熱材A25とありますが、現場打込みと考えて良いでしょうか、ご指示下さい。	工事設計書を正とし、天井発泡ウレタン吹付t25(A-10内外装工事)としてください。
4	図面29/36		図面に手足洗い場とありますが、内訳書に記載がありません。本工事の範囲外としてよろしいでしょうか、ご指示ください。	本工事の範囲外(別途工事)となります。
5			外構工事について、避難場所、バックネット、ブランコ、砂場枠、10連鉄棒、10人用上り棒、滑り台、ジャングルジム、雲梯、一輪車用平行棒の各基礎は、配筋の記載が有りませんが、無筋としてよろしいでしょうか、ご指示下さい。	設計図の通り、無筋としてください。
6				
7				
8				
9				
10				