

質疑応答書

入札番号 (土木)202号

工事名 遊亀公園第1期開園部整備工事(余指)

No.	図面番号	内訳書番号	質 問 事 項	回 答
1			工事着手後は仮囲い内の便所、身障者便所は使用しないと 考えてよいでしょうか。	はい。
2	12/45		照明C兼引込柱はどこにありますか。	凡例誤記のためありません。 (別添電気幹線計画平面図参照)
3			新設の分電盤設置場所及び取り付けの柱はどのように考えて いますか。	既設分電盤の柱に設置します。
4	33/45		分電盤トイレのブレーカー、配線がトイレ図面と不整合です。 どちらが正しいでしょうか。	電気設備構造図(1)、分電盤単線結線図、回路番号L3、電 圧(V)200/100は誤記で100が正しいです。 よって、トイレ図面が正しいです。 (別添電気設備構造図(1)参照)
5			南西側駐車場の配電盤から公園内に配線されている設備は 有りますか。	施設台帳が無いため正確には分かりませんが、無いと考 えております。
6			給水管路工で見込まれている埋設標(表示杭)33個の規格・ 仕様はどのように考えていますか。	埋設管標示ピン アスファルト用(Φ25×70mm)です。
7			噴水ポンプ撤去・水中式(照明器具込み)について、施工単 価表がありませんがどのように価格設定をされていますでし ょうか。見積採用の場合は見積徴収先を教えてください。	見積です。 見積先は、(株)ウォーターデザイン、(株)アクアアートテッ ク、荏原実業(株)の三社です。
8			モニュメント撤去・造波機内蔵について、施工単価表がありま せんがどのように価格設定をされていますでしょうか。見積採 用の場合は見積徴収先を教えてください。	見積です。 見積先は、(株)ウォーターデザイン、(株)アクアアートテッ ク、荏原実業(株)の三社です。
9			屋外自立制御盤撤去で見込まれているものは、撤去平面図 の南西側身障者便所付近に記載されている噴水制御盤のこ とでしょうか。	はい。

No.	図面番号	内訳書番号	質 問 事 項	回 答
10			照明灯A撤去及び照明灯B撤去(撤去・運搬・処分)について、施工単価表がありませんがどのように価格設定をされていますでしょうか。見積採用の場合は見積徴収先を教えてください。	見積です。 見積先は、(株)富士グリーンテック、河野造園土木(株)、中央造園土木(株)の三社です。
11	38/45		照明灯A撤去及び照明灯B撤去の数量が違っているが変更対応と考えてよいでしょうか。	撤去平面図(2)、噴水より北側の照明灯A撤去の記載は照明灯B撤去の誤りです。また、ハンドホール撤去の記載は照明灯B撤去の誤りです。 照明灯撤去の数量は、照明灯A撤去4基は2基、照明灯B撤去1基は4基が正しいです。 噴水より南側のハンドホール撤去が1箇所未記載でした。 ハンドホール撤去の数量は3箇所のままです。 変更にて対応します。 (別添撤去平面図(2)参照)
12			案内板撤去(撤去・運搬・処分)について、施工単価表がありませんがどのように価格設定をされていますでしょうか。見積採用の場合は見積徴収先を教えてください。	見積です。 見積先は、(株)富士グリーンテック、河野造園土木(株)、中央造園土木(株)の三社です。
13			看板撤去(撤去・運搬・処分)について、施工単価表がありませんがどのように価格設定をされていますでしょうか。見積採用の場合は見積徴収先を教えてください。	見積です。 見積先は、(株)富士グリーンテック、河野造園土木(株)、中央造園土木(株)の三社です。
14			ゲートサイン撤去(撤去・運搬・処分)について、施工単価表がありませんがどのように価格設定をされていますでしょうか。見積採用の場合は見積徴収先を教えてください。	見積です。 見積先は、(株)富士グリーンテック、河野造園土木(株)、中央造園土木(株)の三社です。
15			便所撤去(撤去・運搬・処分)について、施工単価表がありませんがどのように価格設定をされていますでしょうか。見積採用の場合は見積徴収先を教えてください。	見積です。 見積先は、(株)富士グリーンテック、河野造園土木(株)、中央造園土木(株)の三社です。
16			身障者便所撤去(撤去・運搬・処分)について、施工単価表がありませんがどのように価格設定をされていますでしょうか。見積採用の場合は見積徴収先を教えてください。	見積です。 見積先は、(株)富士グリーンテック、河野造園土木(株)、中央造園土木(株)の三社です。
17			パーゴラ撤去(撤去)について、施工単価表がありませんがどのように価格設定をされていますでしょうか。見積採用の場合は見積徴収先を教えてください。	見積です。 見積先は、(株)三英、(株)三英日体、(株)三英東体の三社です。

No.	図面番号	内訳書番号	質 問 事 項	回 答
18			廃材運搬 収集・運搬(噴水ポンプ・モニュメント・屋外自立制御盤)について、施工単価表がありませんがどのように価格設定をされていますでしょうか。見積採用の場合は見積徴収先を教えてください。	見積です。 見積先は、(株)ウォーターデザイン、(株)アクアアートテック、荏原実業(株)の三社です。
19			廃材処分 建設廃棄物処理・処分(噴水ポンプ・モニュメント・屋外自立制御盤)について、施工単価表がありませんがどのように価格設定をされていますでしょうか。見積採用の場合は見積徴収先を教えてください。	見積です。 見積先は、(株)ウォーターデザイン、(株)アクアアートテック、荏原実業(株)の三社です。
20			廃材運搬 廃材運搬(既設パーゴラ)について、施工単価表がありませんがどのように価格設定をされていますでしょうか。見積採用の場合は見積徴収先を教えてください。	見積です。 見積先は、(株)三英、(株)三英日体、(株)三英東体の三社です。
21			廃材処分 廃材処分(既設パーゴラ)について、施工単価表がありませんがどのように価格設定をされていますでしょうか。見積採用の場合は見積徴収先を教えてください。	見積です。 見積先は、(株)三英、(株)三英日体、(株)三英東体の三社です。