# 質 疑 応 答 書

入札番号　　建築-99号
工事名　　東中学校校舎トイレリニューアルⅠ期(建築主体)工事

| No. | 図面番号 | 内訳書番号 | 質疑事項 | 回 答 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A-06<br>A-07 | | 既存仕上げ表の壁の欄に記載されています【合成樹脂模様吹付】には、アスベストは含まれていないものと考えてよろしいですか。 | 宜しいです。 |
| 2 | | | ピクトサインは平付プレート及び突出プレート共に杉田エースFK-150程度でよろしいですか。 | 宜しいです。 |
| 3 | | | 解体・ハツリ等音が発生する作業は、原則土日、祝日に行うとありますが、コンクリートガラ等、産廃物の搬出は、平日に行うと考えてよろしいですか。 | 解体から積込までは、原則土日、祝日に行うものとします。<br>搬出は平日も可とします。 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |