質 疑 応 答 書

入札番号　　合併(土木)-5号
工事名　　1.中道北小学校移転に伴う外構(A工区)工事2.マンホールトイレ設置工事(R2-1)

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回 答
1			化粧型枠について 図面に「ポリスチレン製化粧型枠(木目:柾目)」と記載がありますが、具体的な品名等ありましたら、御教示下さい。	具体的な製品の指定はありません。
2			ゴムチップ舗装について 図面には厚みの記載しかありませんが、具体的な品名(色やリサイクル材等の混合の有無)等を御教示下さい。	ゴムチップ舗装については再生材を混合したものとしますが、具体的な製品の指定はありません。