

質疑応答書

入札番号（電通）110029号

工事件名（そー5）平瀬浄水場ほかITV設備更新工事

No.	質疑事項	回答
1	電柱に架空配線する際に、本工事で電柱添架申請（NTT・東電）が必要になりますか？	必要です。
2	特記仕様書にあります「インターネット回線の接続手続き、申請を今回工事に含む」とありますが、どのような回線種別、契約内容、使用用途を教えてください。また、初期工事費用は本工事に含まれますか？	光回線です。昭和浄水場ITV設備データの平瀬浄水場への通信用です。初期工事費用は含みません。
3	屋外用HUB収容ボックス内のスプライスユニット「RD97-1SC8PN」とありますが、融着トレーがない型番であり、融着トレーが必要と思われるのですが、融着トレー付きの「RD97-1SC8N」と考えて良いのでしょうか？	よろしいです。
4	昭和浄水場用の屋外用HUB収納ボックス(D)、監視カメラ設備架にスプライスユニット、メディアコンバータの記載がありませんが、記載漏れでしょうか？	含まれています。
5	メディアコンバータの光仕様について 屋外用HUB収容ボックス側が1000BASE-LXで、設備架側が1000BASE-SXの仕様となっておりますが、仕様書通りの型番で良いのでしょうか？	すべて1000BASE-LXです。
6	仮設Webカメラの仕様を教えてください。	カメラ130万画素程度です。
7	既設配管の補修塗装について、配管のサイズ、本数を教えてください。	CP28、約60mです。
8		