質　疑　応　答　書

入札番号　（建築）１１００３３号

工 事 名　（そ-4）昭和浄水場ほか浸水対策工事

No.	質疑事項	回答
1	現地調査は可能ですか。	現地調査は可能です。 浄水課(tel055-251-8111)担当の米沢へご連絡ください。立会いの下での調査となります。
2	電気設備工事の貫通部防水処理の仕様をご指示願います。 （施工箇所は設計図にありますが、施工方法の設計図にありません）	ケーブルは、樹脂製半割管で囲い内部を自己膨潤性防水材料で充填し、その外側を難燃モルタルを充填し防水する。（土井製作所ストパックシステムにて施工を想定）
3	同上取水井（１～３、５号）対策工事の貫通部の仕様をご指示願います。	貫通部処理も管内部の上記と同じ仕様です。