

## 質疑応答書

入札番号 (塗装) 110078号

工事名 (配修-12) 送水管塗装塗替工事

NO.	図面番号	内訳書番号	質問事項	回答
1			本工事の工期は厳寒期に当たります。塗装工事標準仕様においての5℃以下での塗装は禁止されています。 トンネル内の環境では終日5℃以下の日が続くことが予想されます。契約後に低温対応型塗料への変更協議は可能か？	隧道内は外気温による温度変化は少ないと考えておりますが、終日5℃以下の日が続く場合は防寒対策等について協議致します。
2			本工事2種ケレン(電動工具)の時に使用する電気の配線工事は積算されていますか？	積算されています。
3			工期中は水管内は水が注水された状態での工事となりますか？	送水管は通水状態になります。