

## 質 疑 応 答 書

入札番号  
工事名

(建築)7号  
遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備(建築主体)工事

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回 答
1	ピンターセンター A-07・29	No.28	雪止めアングルについて 設計書ではSUS、A-07図ではSUS製塗装品、A-29図では亜鉛メッキ焼付塗装とあります。設計書を正と考えてよろしいでしょうか。尚、設計書が正の場合は、「SUS」と記載がありますので素地と判断してよろしいでしょうか。	SUS焼付塗装品としてください。ふれあいセンター、家畜舎・厩舎、猛獣舎、動物病院・検疫舎についても同様としてください。
2	北ーふれあいセンター A-16		外部ふれあい場について 外部ふれあい場の土(購入土)の下部にステンレス溶接金網と表記がありますが、固定をせず敷くだけということよろしいでしょうか。	溶接金網の固定は不要です。
3	動物病院、 検疫舎 A-22		SD-2について SD-2についてですが、建具表姿図では片開き、表記は両開きフラッシュ親子戸となっています。建具表姿図を正としてよろしいでしょうか。また、ガラスについても御指示願います。	建具表姿図を正とします。 ガラスは不要です。
4	施設構造図(6)		アンカー式空石積工において、金網・石材設置、削孔・アンカーシャフト取付連結、アンカーから石積(材料費)の見積り業者を御教授願います。	アンカー式空石積工の施工・材料の見積は、「株式会社創景」「東洋水研株式会社」「日建工学株式会社」の3社です。
5	施設構造図(6)		池底処理工において、遮水シート、保護マットの詳細を御指示願います。	遮水シートは軟質塩化ビニルシート・t=1.0mm、保護マットは不織布(短繊維化繊系)・t=10mmです。
6			ポンプ排水において、日数は何日かご指示願います。	ポンプ排水の日数は20日間を見込んでおります。
7	猛獣舎 S-01・09		杭工事について 設計図S01 杭基礎の項目に、杭工法としてMRX工法にチェックが入っていますが、杭伏図は他の工法のようなです。杭伏図を正としてよろしいでしょうか。	S-01図は誤記で、プレボーリング拡大根固め工法とします。
8				
9				
10				