

質疑応答書

工事名 (そ-5) 北部第1配水池浸水対策工事

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回答
1	A-5	11号 明細書	<p>ルーフファン（5台）について ルーフファン（5台）の参考型式または、風量、静圧等スペックをご指示願います。</p> <p>① ルーフファン 径300 ② ルーフファン 径500 FS-1 ③ ルーフファン 径500 FE-1 ④ ルーフファン 径750 FS-2 ⑤ ルーフファン 径750 FE-2</p>	<p>参考型式（鎌倉製作所製）と同等品を選定してください。</p> <p>① ルーフファン 径300 （参考型式：RF-12H） ② ルーフファン 径500 FS-1（参考型式：RFS-20H） ③ ルーフファン 径500 FE-1（参考型式：RF-20H） ④ ルーフファン 径750 FS-2（参考型式：RFS-30H-E3） ⑤ ルーフファン 径750 FE-2（参考型式：RF-30H-E3）</p>
2				
3				
4				
5				