質疑応答書

入札番号

工事名：(ブ-1)配水管布設替工事(余フ)

No.	質疑事項	回 答
1	<p>推進工施工機械について</p> <p>公表されている推進部設計書の、第1号工種明細書>第1号科目明細書>第1号施工代価表>第2号施工代価表において、推進工機械器具損料(1)の規格としてSH工法で使用するSHM600が記載されていますが、同代価表の推進工機械器具損料(2)では、第4号施工代価表において規格欄にSHミニの記載があり、第1号施工代価表>第5号施工代価表における内管引抜きでも、内管引抜き機械器具損料の規格としてSHミニ工法で使用するSH610が記載されています。</p> <p>本工事の場合、発進立坑の直径が2.5mであるため3mの管材を使用するSH工法は採用できず、SHミニ工法を採用することになると思われませんが、発注時の官積算で適用された機種をご教示いただきたい。</p>	<p>本工事はSHミニ工法を採用しており、積算の際の使用機種は「SH46型」を適用しております。</p> <p>「SH46型」を選定し積算してください。</p>
2	<p>推進工のプラントについて</p> <p>公表されている推進部数量表1ページ目の集計表において、推進工のプラントは常設式とうたわれていますが、推進部設計書の第1号工種明細書>第1号科目明細では、内管引抜きの規格欄に車上式プラントと記載されています。つきましては発注時の官積算で適用された方式をご教示いただきたい。</p>	<p>本工事は「常設式プラント」を使用して積算を行っています。</p> <p>「常設式プラント」を選定し積算してください。</p>
3	<p>PDFファイルの表示切れについて</p> <p>推進部設計書のPDFファイルにおいて、規格欄の表示や代価表の積算条件の表示(代価表の欄外直上部)が全て表示されていない箇所が多々ありますので、適正な積算を行うために表示切れないPDFファイルあるいはエクセル等の元データを公表願います。</p>	<p>表示が見切れていた部分につきまして、修正したPDFデータを公開いたしますので、ご確認ください。</p>
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		