

## 質疑応答書

入札番号 (電気)130058号

工事名 甲府市浄化センター自家発電設備更新工事

| No. | 図面番号 | 内訳書番号          | 質疑事項  | 回答         |
|-----|------|----------------|---|------------|
| 1   |      | 特記仕様書<br>P4,19 | 受変電設備とのインターロック試験・停復電連動試験も本工事に含まれますか。  | ご認識の通りです。  |
| 2   |      |                | 受変電設備の既設メーカーをご教示ください。   | (株)明電舎製です。 |
| 3   |      | 特記仕様書<br>P9    | 特記仕様書1.1.31⑤に「受注者は、設計図書等に明記していない事項であっても本設備の機能上、当然必要と認められるものについては、具備すること。ただし、これに対して契約金額は増額しない。」とありますが、自家発電設備工事更新に伴って、既設設備の改良が必要な場合、本工事に含まれるということでしょうか。 | ご認識の通りです。  |