

質疑応答書

入札番号

防水-000042

工事名

石田小学校 A 棟屋上防水改修工事

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回答
1		NO.5 NO.6	石綿含有調査費用が含まれていないが、足場の壁つなぎ、石膏ボード、防水層（加硫ゴム・シーリング）等、石綿含有は無しと考えてよろしいでしょうか。	昇降階段は、渡り廊下に設置する計画のため、アンカーを使用する足場の壁つなぎは不要。石膏ボード、防水層（加硫ゴム・シーリング）等についてはお見込みのとおり。
2		NO.6 NO.7 NO.8	高圧洗浄の水圧指定がありますが、20Mpa程度で洗浄しないときれいにならない下地なのでしょうか。通常の高圧洗浄の水圧（8Mpa未満）でもよろしいでしょうか。	汚れが残ると防水の仕上がりに影響が出るため、20Mpa程度の高圧洗浄とします。
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				