

総合評価落札方式に関する評価調書

契約番号	工事主管課	工 事 名	工 事 個 所	予定価格(税込み)	入札方式	工 事 概 要
管54号	教育施設課	善誘館小学校受水槽更新工事	甲府市朝氣一丁目2番52号	¥43,505,000円	一般競争	○受水槽+ポンプ室 ステンレス製パネルタンク(溶接組立)ポンプ室併設型(飲用水槽10㎡ 消火水槽10㎡) 1基 ○給水ポンプユニット 3台ローテーション2台並列交互運転 40φ×80φ 380L/min×37m (2.2×2)kw 1組 ○屋内消火栓ユニット 流れ込み運転仕様ユニット型 50φ×300L/min×66m 5.5kw 1台 ・上記更新工事に伴う電気設備工事、解体工事 一式

評価項目	企業の施工実績					地域貢献実績					その他			評価点合計	加算点の満点	備考
	同種 工事実績	工事成績	優良工事 表彰	ISO (9001) 認証取得	自由項目	近隣工事 企業実績	ボランティア 活動	子育て・ 女性活躍	環境・福祉	防災・減災	指名停止処分	民事再生法等	自由項目			
配点	2	4	2	1	—	1	2	1	2	2	(減点)	(減点)	—	17	10.000	

【価格以外の評価結果】

入札者	企業の施工実績					地域貢献実績					その他			評価点合計	加算点	備考
	同種 工事実績	工事成績	優良工事 表彰	ISO (9001) 認証取得	自由項目	近隣工事 企業実績	ボランティア 活動	子育て・ 女性活躍	環境・福祉	防災・減災	指名停止処分	民事再生法等	自由項目			
甲府冷暖工業株式会社	2	2	0	1	—	1	0	0	0	0	0	0	—	6		

評価点数の平均	6.000
---------	-------

【総合評価結果】

入札者	入札価格(税抜き) (A)	低入札	落札者決定基準(失格基準)				加算点 (B)	技術評価点 (C) = 100+(B)	総合評価値 (C/A) × 100,000,000	落札者	学識経験者の意見		
			①	②	③-1	③-2					氏 名	意 見	年 月 日

	入札書比較価格(税抜き)		標準点	(基準評価値)
基準評価値				

※1: 加算点、評価値は小数第4位を四捨五入し第3位まで表示
 ※2: 加算点 = (得点/最高得点) × (加算点の満点)