

## 質疑応答書

入札番号 合併（舗装）1号

工事名 市道舗装工事（R6-1）

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回 答
1	-	-	施工時間帯について、工種毎の夜間施工・昼間施工の区別と、その時間帯を明示いただきたい。	全工種「夜間施工」となります。 また、時間帯につきましては、「20：00～5：00」とします。
2	-	-	舗装工事における交通誘導員の配置期間について、交通誘導員の配置期間積み上げの根拠とともに、交通誘導員配置期間変更の可否を示していただきたい。	交通誘導員の配置期間については、山梨県土木工事標準積算基準書に基づき計上しております。ただし、関係機関と協議を進める中で必要となった人数分については、監督員と協議の上、設計変更の対象とします。
3	-	-	舗装版切断の数量について、巻込み部は舗装版切断なしでの施工でよろしいでしょうか。	巻込み部の舗装版切断について、縦断水路により本線部と巻込み部舗装との縁が切れ、分かれているため基本的に計上しておりません。ただし、施工を進める中で必要と判断した際には、監督員と協議の上、設計変更の対象とします。
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				