

質疑応答書

入札番号 (電気) 110078号

工事名 (そ-16) 昭和浄水場高圧受配電設備更新工事

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回答
1			防火区画部補修箇所などのアスベストの含有調査状況をご教示願います。	アスベスト含有調査済みです。アスベストの含有はありません。
2			シーケンサーの通信方式は上位の既設コントローラに合わせた仕様とするとの記載がありますが、新設するシーケンサーの伝送方式に既設コントローラを改造することは可能でしょうか。	特記仕様書に記載の通りとする。
3			単線結線図(E-2)に記載されているNo.1動力変圧器盤(TC-3N)、照明変圧器(TC-5N)と接続されている太陽光発電設備との取り合いケーブルが配線表に記載が無く、また、場内配線図に太陽光発電設備との接続場所の記載がありません。太陽光発電設備と上記盤とのケーブル接続工事は別途工事との認識で宜しいでしょうか。	既設太陽光発電設備との接続ケーブル工事は、別途工事となります。
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				