

質疑応答書

入札番号 (管) 110081号

工事名 (そ-23) 平瀬浄水場第1系列薬品沈殿池管廊配管更新工事

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回 答
1	3/11		床排水ポンプ更新に伴い、ポンプ1台につき制御盤1台の更新が必要と見受けられます。床排水ポンプ用制御盤も更新対象と考えて宜しいでしょうか。また、制御盤更新に伴い、制御内容としては既存フロートによるポンプの発停及び満水警報と考えて宜しいでしょうか。	設計書、仕様書を正としますので、床排水ポンプ制御盤は本工事の更新対象ではありません。
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				