

質疑応答書

入札番号 (電通) 114号

工事名 本庁舎防犯カメラ設備改修工事

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回答
1	E-03	-	機器仕様(3)パスワード設定について 図面記載の機器では、仕様上パスワードの2段階に対応していませんが、問題ありませんでしょうか。	機器単体ではなく構成される設備全体で2段階認証が可能となっておりますので、問題ございません。
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				