

## 質疑応答書

入札番号 (電通) 227号  
 工事名 甲府市防災行政用無線（多重無線系システム）更新工事

No.	該当資料名	内訳書番号	該当項目	質疑事項	回答
1	工事仕様書	P20	第2編第3章第1-3遠方監視制御装置	<p>「対象設備の監視情報の収集及び制御指示を行うものとする。」と記載があります対象設備というのは、本工事にて更新する機器（多重無線装置、FWA無線装置、IF変換機、L3SW、L2SW、直流電源装置、無停電電源装置、発動発電機）のみという認識で相違ございませんでしょうか。</p> <p>既設機器にて監視対象がある場合監視項目並びに接点項目数をご教示いただけないでしょうか。</p>	<p>対象設備の監視情報の収集及び制御指示については、本工事で更新予定である、多重無線装置、FWA無線装置、被遠方監視制御装置、IF変換機、L3SW、L2SW、直流電源装置、無停電電源装置、発動発電機、燃料小出槽等の他、以下の外部接続機器とします。</p> <p>①甲府市役所分</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾燥空気充填装置（デハイドレータ）</li> <li>・移動系設備異常</li> <li>・同報系設備異常</li> <li>・非常用電源装置（13.8V系）異常（同報系電源装置）</li> </ul> <p>②帶那山中継局</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾燥空気充填装置（デハイドレータ）</li> <li>・移動系設備異常</li> <li>・同報系設備異常</li> <li>・商用電源異常</li> <li>・商用電源停止</li> <li>・非常用電源装置（13.8V系）異常（同報系電源装置）</li> <li>・局舎ドア開閉状態</li> <li>・火災報知器（温度センサ）温度異常</li> </ul> <p>③駿河ヶ岳中継局</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾燥空気充填装置（デハイドレータ）</li> <li>・移動系設備異常</li> <li>・同報系設備異常</li> <li>・商用電源異常</li> <li>・商用電源停止</li> <li>・非常用電源装置（13.8V系）異常（同報系電源装置）</li> <li>・局舎ドア開閉状態</li> <li>・火災報知器（温度センサ）温度異常</li> </ul> <p>④高成中継局</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・乾燥空気充填装置（デハイドレータ）</li> <li>・移動系設備異常</li> <li>・同報系設備異常</li> <li>・商用電源異常</li> <li>・商用電源停止</li> <li>・非常用電源装置（13.8V系）異常（同報系電源装置）</li> <li>・局舎ドア開閉状態</li> <li>・火災報知器（温度センサ）温度異常</li> </ul>