

質疑応答書

入札番号 (電気) 25号
工事名 山城小学校外3校照明器具LED化工事

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回 答
1		P6	設計書P6 A山城小学校 1校舎において天井補修 1式とありますが、図面の記載がなく施工範囲が不明です。 施工範囲・天井材の種類等ご指示願います。 同様に、アウトレットボックス 38個・EEFケーブル1.6-3Cについても図面に記載がなく用途が不明です。 ご指示願います。	普通教室(19室)において、照明器具を増設することから、既存の照明器具を撤去した後に、新たに照明器具を設置することとなります。 天井補修の施工範囲は、既存の照明器具を撤去した部分となり、1室あたり10㎡程度を見込んでおり、天井材は化粧石膏ボード(t=9.5mm)となります。 アウトレットボックスは、天井裏にて、既存配線からの電源接続箇所を使用し、EEFケーブル1.6-3Cは、新たに設置する照明器具への電源送りに使用します。
2		P10	設計書P10 B国母小学校 1校舎において天井補修 1式とありますが、図面の記載がなく施工範囲が不明です。 施工範囲・天井材の種類等ご指示願います。 同様に、アウトレットボックス 8個・EEFケーブル1.6-3Cについても図面に記載がなく用途が不明です。 ご指示願います。	普通教室(4室)において、照明器具を増設することから、既存の照明器具を撤去した後に、新たに照明器具を設置することとなります。 天井補修の施工範囲は、既存の照明器具を撤去した部分となり、1室あたり10㎡程度を見込んでおり、天井材は化粧石膏ボード(t=9.5mm)となります。 アウトレットボックスは、天井裏にて、既存配線からの電源接続箇所を使用し、EEFケーブル1.6-3Cは、新たに設置する照明器具への電源送りに使用します。