

## 質疑応答書

入札番号 (建築) 39号

工事名 千塚分団本部拠点施設建設(建築主体)工事

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回答
1	A-06, A-07, D-01	A-16	吹付硬質ウレタンフォームにおいて、外壁面と記載がございますが、1階車庫・便所・更衣の外壁面にも必要でしょうか、ご指示ください。	必要です。
2	D-01	A-16	2階外壁吹付硬質ウレタンフォームは天井GWのラインまでと考えて宜しいでしょうか、ご指示ください。	お見込みのとおりです。
3	D-01	A-16	層間部梁裏にグラスウール充填のような記載がございますが、層間部梁裏にはグラスウール充填と考えて宜しいでしょうか、ご指示ください。	お見込みのとおりです。(天井裏グラスウールと同材です。)
4	D-13	B-1	コンクリート舗装の使用(コンクリート強度)をご指示下さい。	コンクリート強度は、 $F_c 24N/mm^2$ です。 スランプは、15cmです。
5				
6				
7				
8				