

質疑応答書

入札番号 合併（土木）4号
工事名 ①R7道路築造工事【都市計画道路城東三丁目敷島線（伊勢工区）】
②（街路－16）配水管布設替工事
③下水道管工事（R7D－14）

No.	函面番号	内訳書番号	質疑事項	回答
1		第17号 明細書	②の工事について 設計書内の技術管理費にて「発生土試験料」が1式で計上されておりますが、試験内容の詳細についてご教示願います。	「発生土試験料」は、コーン指数試験料及び溶出試験料の合算金額となります。溶出試験項目については、（カドミウム・シアン化合物・鉛・六価化合物・ひ素・水銀・セレン・フッ素・ホウ素）及びその化合物、アルキル水銀化合物となります。
2			①及び②の工事について 施工範囲内に電柱が存在しており、構造物取壊し及び設置作業の際に支障をきたす恐れがあるため、電柱の移設について確認願います。	支障になる電柱等については、占用者と移設協議済みです。