

質疑応答書

入札番号 （電通）1号
 工事名 （仮称）山梨県国中消防共同指令センター整備工事

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回 答
1		工事発注仕様書26ページ 工事設計書 No.12 No.13 No.27	左記の資料内にワイドスターIIIについて記述がありますが、現在NTTドコモにて販売を休止しているため工期内に納入できるか不明です。 仕様から削除していただくことは可能でしょうか？	仕様から削除することはできません。 工期内に納入できないことが判明した場合は、同等品以上の機器での対応など、協議のうえ決定します。
2		工事発注仕様書73～76ページ	車両運用表示盤、支援情報表示盤、多目的情報表示盤のディスプレイが70インチ相当の仕様となっていますが、70インチディスプレイが終息しているため、75インチでよろしいでしょうか？ なお、75インチ×5面とした場合、横幅は凡そ8525mmになります。	75インチで問題ありません。 横幅については、ディスプレイも含め、協議のうえ決定します。
3		工事発注仕様書94ページ、148ページ	ネットワーク機器として、指令系と無線系両方に指令センター用のL3SWの記載がありますが、同一ネットワークを想定していますので、1台での構築をお認めいただけますでしょうか？	問題ありません。
4		工事発注仕様書129ページ	附属品・予備品に「紹介用DVD 7式」とありますが、児童向け1種類・一般向け1種類の紹介用動画を作成し、それぞれの動画を記録したDVDを7式納入するという解釈でよろしいでしょうか？	問題ありません。
5			契約後に現場確認や設計照査等を行った結果、設計図、設計書、仕様書に記載のない機器や材料、工程等が必要になることが判明した場合、設計変更の協議対象になるものと考えてよろしいでしょうか	図面、仕様書等が現場と一致しないことが判明した場合など、設計変更の協議対象となります。