

質 疑 応 答 書

入札番号 (電気)8号
 工事名 消防本部・南消防署照明器具LED化工事

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回 答
1	E-09	5	設計書に記載されている天井補修費について 図面にて天井補修範囲が確認できませんが、どの部分が対象になるのでしょうか。	1階の廊下1、照明器具サ×3台を設置する部分となります。 天井補修範囲は、既存の天井材を開口し、新たな器具を設置する範囲となります。
2	E-09	5	設計書に記載されている高所作業車について 高所作業車を使用して交換する照明器具はどの照明器具になるのでしょうか。	車庫内の照明器具B4×14台、照明器具ウ×7台となります。
3	E-11	6	設計書にて記載されている足場費について 足場を利用するのは講堂と講堂のステージでよろしいでしょうか。 講堂とステージの天井高は何mになりますか。	足場を利用するのは、講堂となります。講堂のステージの照明器具は本工事対象外となります。 講堂の天井高は、6.5mとなります。
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				