

質疑応答書

入札番号 (管) 4号

工事名 城南中学校外1校屋内運動場空調設備設置工事

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回答
1			アスベスト含有建材が、発生した場合は、数量が見込めないため別途でよろしいでしょうか。	城南中学校については図面番号「城南M-03」、また、上条中学校については図面番号「上条M-03」に記載のとおり、外壁は調査済で「不検出」となっています。 その他の建材で、施工にあたり必要な箇所においてアスベストの含有が認められた場合の処分費等については、別途となります。
2			トランス内のPCBは分析を行わないと有無の判別ができないため、PCB分析費と運搬処分は別途でよろしいでしょうか。	本工事で取り替えるトランスについては、メーカーが「PCBを含有していない」と公表しているため、分析費は見込んでいません。 また、運搬処分についても、「PCBを含有していない」ことを前提に、設計額を算出しています。
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				