

質疑応答書

入札番号 (土木)48号

工事名 側溝改良工事 (R8-2)

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回答
1			<p>本工事では、縦断用自由勾配側溝へ更新する部分の既存側溝の取壊しについて、民地側の側壁以外を撤去する設計となっておりますが、当該既存側溝は現場打ちであり、側壁と底張りのコンクリートは一体施工と考えられます。</p> <p>このような現場においては、取壊しの際、民地側の側壁が転倒する可能性があると考えますが、どのように対応したらよいか伺いたい。</p> <p>また、民地側の舗装や構造物等に影響が及んだ場合の復旧は、変更対象となるかも併せて伺います。</p>	<p>既存水路の取壊しについては、民地側の側壁に転倒など影響がないよう、施工延長を短く区切りながら施工することを想定しています。</p> <p>また、既存水路取壊し時などに、民地側の構造物等に影響する恐れが判明した場合には、状況確認をする中で施工方法などの協議を行ってまいります。</p>