

質疑応答書

入札番号 (電気)130033号

工事名 甲府市浄化センターコントロールセンタほか更新（第1期）工事

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回 答
1		特記仕様書 P25	特記仕様書4.5に「別途工事である甲府市浄化センター監視制御設備更新（第2期）工事にて、今回更新対象の補助継電器盤等と別途更新対象のRI/O間の制御ケーブル等を更新する。そのため、別途工事のRI/Oとの信号取り合いは、今回更新対象の盤内の端子台にて取り合いを行う。その際に、別途工事と協調し、ケーブル接続、試験を行う。」とありますが、別途工事と協調して実施するケーブル接続および試験の作業は、工程管理の観点から本工事にて主導すると思いますが、その際の作業費用は、受注後に別途工事と協議し決定すればよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
2			別途工事の受注業者（メーカー）をご教示ください。	横河ソリューションサービス(株)です。
3	E-15 システム 構成図		3系水処理設備にはPLCが実装されているが、切替の過程でそのソフトを変更しなければいけない場合、本工事に含まれるいると考えてよいか。	ご認識の通りです。
4		特記仕様書 P16	ブロワ現場操作盤は今回新規と見受けられるが、既設高圧ブロワ電動機盤との取り合いにあたり機能増設が必要な場合、本工事に含まれていると考えてよいか。	ご認識の通りです。