


拡大図 S=1/50




PCタンク屋根平面図 S=1/200

※本設計図書の数量及び寸法等は参考とする。


工事件名	(原修-1) 昭和浄水場南方PCタンク屋根防水修繕工事				
工事場所	昭和町西条1413 (昭和浄水場内)				
図面名	平面図	縮尺	図示	図番	NO. 1
	契約番号		マイクロNo.		






笠木・側面部断面詳細図 S=1/20

- < R部 >  
超速硬化ウレタン塗膜防水 t=2.0mm スプレー工法 高反射トップコート  
1成分新環境対策型ウレタン防水 (仮防水・調整補修)  
下地調整 (平坦処理)  
下地ひび割れ部補修  
高圧洗浄 ケレン・清掃共



換気口断面詳細図 S=1/50


- < 立上り・天端部 >  
超速硬化ウレタン塗膜防水 t=2.0mm スプレー工法 高反射トップコート  
1成分新環境対策型ウレタン防水 (仮防水・調整補修)  
下地調整 (樹脂モルタル・鉄部目荒し)  
高圧洗浄 ケレン・清掃共




点検口断面詳細図 S=1/50

※本設計図書の数値及び寸法等は参考とする。

工事件名	(原修-1) 昭和浄水場南方P Cタンク屋根防水修繕工事					
工事場所	昭和町西条1 4 1 3 (昭和浄水場内)					
図面名	断面図	縮尺	図示	図番	NO. 3	
	契約番号		マイク	NO.		




水位計口断面詳細図 S=1/50



避雷針基礎断面詳細図 S=1/50

※本設計図書の数量及び寸法等は参考とする。

工 事 件 名	（原修－1）昭和浄水場南方P Cタンク屋根防水修繕工事						
工 事 場 所	昭和町西条 1 4 1 3 （昭和浄水場内）						
図 面 名	断面図	縮尺	図示	図番	NO. 4		
	契約番号		マイク	No.			



昭和浄水場

工事箇所

縮尺 ( 1 : 5,000 )