

建設工事台帳

契約番号
R - -

年度・科目	令和 5 年度 第 41 款 第 01 項 第 01 目 第020節						第018細
工事名称	(そ-3)平瀬浄水場返送ポンプ流量計ほか更新工事						
工事場所	甲府市平瀬町437-3(平瀬浄水場)						
請負契約年月日	令和 年 月 日			請負業者名			
契約工期	令和 年 月 日			～		令和 年 月 日	
中止又は延期年月日	令和 年 月 日			～		令和 年 月 日	
検査年月日	令和 年 月 日		着手	令和 年 月 日		完成	令和 年 月 日
配管業者名				配管工氏名			
検査員職氏名			印	立会人職氏名			印
担当課係名	浄 水 課 施 設 係						
技術職員氏名	赤澤暢俊		印	監督者氏名		赤澤暢俊 印	

(工事の内容)


返送ポンプ流量計 (φ300 1測線式) 1組
返送ポンプ流量計変換器盤 (返送ポンプ流量計用 屋外自立盤) 1面
返送ポンプ流量計室 (2, 350mm (H) × 2, 300mm (W) × 2, 300 (L) mm) 1式

廃棄管	年度										
	管種										
	口径										
	延長										
	マイクロナ										


(特記事項)

本工事は、完全週休2日制を確保するモデル工事である。


土質区分		湧水状況							
縮 尺	1/3000	分 割	1/6						
図面番号	- - . - - . - - . - -								
出力年月日	令和 年 月 日		図面更新年月日		令和 年 月 日				印
甲 府 市 上 下 水 道 局			マイクロNo						




案内図



平瀬浄水場 場内配置図 S=1/3000




工 事 件 名	(そ-3) 平瀬浄水場返送ポンプ流量計ほか更新工事					
工 事 場 所	甲府市平瀬町437-3 (平瀬浄水場)					
図 面 名	返送ポンプ流量計位置図(更新)	縮 尺	NONE, 1/10 1/20	分割	2/6	
甲府市上下水道局	契約番号		マイクロナ			




返送ポンプ流量計位置図(撤去)


工 事 件 名	(そ-3) 平瀬浄水場返送ポンプ流量計ほか更新工事						
工 事 場 所	甲府市平瀬町437-3 (平瀬浄水場)						
図 面 名	返送ポンプ流量計位置図(撤去)	縮 尺	NONE	分 割	3/6		
甲府市上下水道局	契約番号		マイクロNo.				



平面図



A-A' 断面図



B-B' 断面図


配筋加工図

名称	径	加工図	加工長	本数	延長
①	D13		1,080	4	4,320
②	D13		1,080	4	4,320
③	D13		460	5	2,300
④	D13		460	5	2,300

D13 13.24M
24N-8-25 0.16m3 (+温度補正)
18N-8-25 0.04m3

返送ポンプ流量計変換器盤基礎図(新設)

工事件名	(そ-3)平瀬浄水場返送ポンプ流量計ほか更新工事						
工事場所	甲府市平瀬町437-3(平瀬浄水場)						
図面名	返送ポンプ流量計変換器盤基礎図(新設)	縮尺	1/10	分割	4/6		
甲府市上下水道局	契約番号		マイクロナ				



機器表


番号	名称	備考
①	返送ポンプ流量計検出器(超音波式)	防水仕様
②	P. BOX 250×250×200	SUS製
③	ピット蓋(縞鋼板蓋)950×950×50	SUS製

配線表

番号	自	至	ケーブルサイズ	接地線	電線管	備考
①	返送ポンプ流量計検出器	P. BOX (SUS製)	専用線	-	SUS22, F2WP24	新設(電線管・電線)
②	P. BOX (SUS製)	返送ポンプ流量計変換器	専用線	-	FEP30	新設(電線管・電線)

24N-8-25 6.18m3 (+温度補正)

18N-8-25 0.63m3



ピット蓋 S=1/20

返送ポンプ流量計室基礎図(新設)

工事件名	(そ-3) 平瀬浄水場返送ポンプ流量計ほか更新工事						
工事場所	甲府市平瀬町437-3 (平瀬浄水場)						
図面名	返送ポンプ流量計室基礎図(新設)	縮尺	1/20, 1/50	分割	6/6		
甲府市上下水道局	契約番号		マイクロNo.				