




側面図 S=任意



断面図 S=1:30



架台詳細図 S=1:30



参考

仕 様		塗装方法	塗膜厚 (μ m)	塗装 回数
素地調整	清掃・水洗い			
	2種ケレン			
N-4	下塗り	弱溶剤形変性エポキシ樹脂	はけ ローラ	240 4
	中塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけ ローラ	30 1
	上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂	はけ ローラ	25 1

工事件名	(配修-12) 送水管塗装塗替工事					
工事場所	甲府市平瀬町地内 (片山隧道内)					
図 面 名	図 示	縮 尺	図 示	分割	1/1	
甲 府 市 上 下 水 道 局		契約番号		R5-配修-12		