




平面図 縮尺 1 : 500


標準断面図 縮尺 1 : 50



土工標準図 縮尺 1 : 25



配管詳細図 縮尺 任意



ライナー使用箇所※1

G-Link使用箇所※2

GX形直管はすべてS種管とする。

S種管（切管用）切管有効寸法1.0m以上とする。

甲切 是有頭（受口有り）の切管を表す。

乙切 は無頭（受口無し）の切管を表す。

※1 一体化長さ
曲管部（45°以下）：1.0m T字管部：1.0m
曲管部（45°以上）・仕切弁及び管末端部：配管詳細図記載
上記以内の直管受口にはライナーを使用すること。

※2 G-Link
異形管受口に切管を接続する場合は、G-Linkを使用し接続すること。

・施工順序について、事前に監督員に確認して下さい。

・土被り等に変更があった場合には監督員の指示に従って下さい。

・現場状況により上記の配管と相違が生じる場合には、監督員との協議を行ってください。

※縮尺はA2で出力した場合						
工 事 件 名	(下中-101)送・配水管切廻工事（特環中道・R5C-1）					
工 事 場 所	甲府市下曽根町地内（市立笛南中学校の北）					
図 面 名	平面図・標準断面図 土工標準図・配管詳細図	縮尺	図 示	分割	2 / 2	
甲府市上下水道局	管理番号	R5 - 下中 - 101	マイクNo			