

委 託 設 計 書

設 計 書 作 成	設 計 者	係 長	課 長
令和2年7月14日			

業務件名	本庁舎消防用設備等保守点検業務委託		
施行場所	甲府市丸の内一丁目18-1	履行期間	自 契約締結日
設計金額	円	至	令和 3年 3月 15日

委託理由	消防法第17条3の3に基づき消防用	業務概要	自動火災報知設備点検	1式
	設備の点検を実施する。		防火・防排煙設備点検	1式
	建築基準法第12条に基づき防火設		屋内消火栓設備点検	1式
	備定期検査を実施する。		消火器設備点検	1式
			誘導灯設備点検	1式
			その他	1式

甲府市総務部契約管財室管財課

本 委 託 内 訳 書

記号	種 別	細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	本庁舎消防用設備等保守点検業務委託						
1	自動火災報知設備	外観機能点検・総合点検	1	式			第1号明細書参照
2	ガス漏れ火災警報設備	外観機能点検・総合点検	1	式			第2号明細書参照
3	防火・防排煙設備	外観機能点検・総合点検	1	式			第3号明細書参照
4	屋内、屋外消火栓設備	外観機能点検・総合点検	1	式			第4号明細書参照
5	泡消火設備	外観機能点検・総合点検	1	式			第5号明細書参照
6	移動式消火設備	外観機能点検・総合点検	1	式			第6号明細書参照
7	消火器設備	外観機能点検・総合点検	1	式			第7号明細書参照
8	誘導灯設備	外観機能点検・総合点検	1	式			第7号明細書参照
9	連結散水設備	外観機能点検・総合点検	1	式			第8号明細書参照
10	連結送水設備	外観機能点検・総合点検	1	式			第9号明細書参照
11	防火設備定期検査		1	式			第9号明細書参照
12	火災予兆センサ点検		1	式			第10号明細書参照
13	防火対象物・防災管理点検		1	式			第10号明細書参照

本 委 託 内 訳 書

記号	種 別	細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	小 計						
	諸経費		1	式			
	計						
	消費税等相当額		1	式			
	合 計						

第 1 号明細書

記号	名 称	寸 法 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	自動火災報知設備(外観機能・総合点検)						
	基本料金		1	式			外観機能・総合点検
	受信機	GR型 2550アドレス	1	面			外観機能・総合点検
	副受信機	2550アドレス	1	面			外観機能・総合点検
	差動式スポット型感知器		237	個			外観機能・総合点検
	定温式スポット型感知器	アナログ式	201	個			外観機能・総合点検
	煙感知器	2種 アナログ式	646	個			外観機能・総合点検
	発信機		37	台			外観機能・総合点検
	表示灯		37	台			外観機能・総合点検
	電源		1	式			外観機能・総合点検
	消火栓起動連動装置		1	個			外観機能・総合点検
	配線点検	絶縁測定	1	個			総合点検のみ
	計						

第 2 号明細書

記号	名 称	寸 法 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	ガス漏れ火災警報設備(外観機能・総合点検)						
	基本料金		1	式			外観機能・総合点検
	受信機	GR型	1	面			外観機能・総合点検
	副受信機		1	面			外観機能・総合点検
	検知器	一般型	13	台			外観機能・総合点検
	ガス漏れ表示灯		13	個			外観機能・総合点検
	常用電源		1	式			外観機能・総合点検
	予備電源		1	式			外観機能・総合点検
	同時作動試験		1	式			総合点検のみ
	検知区域警報試験		1	式			総合点検のみ
	総合作動試験		1	式			総合点検のみ
	配線点検	絶縁測定	1	式			総合点検のみ
	計						

第 3 号明細書

記号	名 称	寸 法 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	防火・防排煙設備(外観機能・総合点検)						
	基本料金		1	式			外観機能・総合点検
	連動制御盤		1	面			外観機能・総合点検
	自動起動装置	アナログ式煙感知器	61	個			外観機能・総合点検
	ダンパー		18	台			外観機能・総合点検
	排煙口		4	台			外観機能・総合点検
	排煙垂れ壁		1	台			外観機能・総合点検
	防火戸	電動式	47	台			外観機能・総合点検
	防火シャッター	電動式	50	台			外観機能・総合点検
	排煙機	(小)直起動	5	台			外観機能・総合点検
	電源装置	予備電源	1	式			外観機能・総合点検
	配線点検	絶縁測定	1	式			総合点検のみ
	計						

第 4 号明細書

記号	名 称	寸 法 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	屋内、屋外消火栓設備(外観機能・総合点検)						
	基本料金		1	式			外観機能・総合点検
	加圧送水装置	ポンプ	1	台			外観機能・総合点検
	ポンプ表示盤		1	台			外観機能・総合点検
	ポンプ操作盤		1	面			外観機能・総合点検
	呼水装置		1	台			外観機能・総合点検
	屋内消火栓	1号消火栓	29	台			外観機能・総合点検
	屋外消火栓	ホース格納箱	5	台			外観機能・総合点検
	手動起動スイッチ		34	個			外観機能・総合点検
	表示灯		34	個			外観機能・総合点検
	放水口		34	台			外観機能・総合点検
	常用電源		1	式			外観機能・総合点検
	放水テスト		1	式			総合点検のみ
	配線試験	絶縁測定	1	式			総合点検のみ

第 5号明細書

記号	名 称	寸 法 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	計						
5	泡消火設備(外観機能・総合点検)						
	基本料金		1	式			外観機能・総合点検
	加圧送水装置	ポンプ	1	台			外観機能・総合点検
	泡タンク	操作部共	1	台			外観機能・総合点検
	自動起動装置	始動用圧力タンク	1	台			外観機能・総合点検
	ポンプ操作盤		1	面			外観機能・総合点検
	警報盤		1	面			外観機能・総合点検
	泡ヘッド		661	個			外観機能・総合点検
	流水検知装置		2	台			外観機能・総合点検
	一斉開放弁		58	台			外観機能・総合点検
	手動起動弁		58	台			外観機能・総合点検
	混合装置		1	式			外観機能・総合点検

第 5 号明細書

記号	名 称	寸 法 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	感知装置	スプリンクラーヘッド	308	個			外観機能・総合点検
	呼水装置		1	式			外観機能・総合点検
	圧力スイッチ		2	台			外観機能・総合点検
	常用電源		1	式			外観機能・総合点検
	放出テスト		1	式			外観機能・総合点検
	原液検査		1	式			総合点検のみ
	配線点検	絶縁測定	1	式			総合点検のみ
	計						

第 6 号明細書

記号	名 称	寸 法 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	移動式消火設備(外観機能・総合点検)						
	基本料金		1	式			外観機能・総合点検
	粉末タンク		8	台			外観機能・総合点検
	加圧ガス容器	CO2	8	本			外観機能・総合点検
	容器開放弁		8	個			外観機能・総合点検
	噴射ヘッド		8	個			外観機能・総合点検
	起動容器		8	本			外観機能・総合点検
	起動用開放器	ガス圧式	8	個			外観機能・総合点検
	チャッキ弁		8	個			外観機能・総合点検
	圧力スイッチ		8	個			外観機能・総合点検
	電源装置	予備電池共	1	式			外観機能・総合点検
	配線点検	絶縁測定	1	式			総合点検のみ
	計						

第 7 号明細書

記号	名 称	寸 法 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
7	消火器設備(外観機能・総合点検)						
	基本料金		1	式			外観機能・総合点検
	ABC粉末消火器小型	10型 蓄圧式	109	本			外観機能・総合点検
	計						
8	誘導灯設備(外観機能・総合点検)						
	基本料金		1	式			外観機能・総合点検
	誘導灯		246	個			外観機能・総合点検
	電源装置		1	式			外観機能・総合点検
	配線点検	絶縁測定	1	式			総合点検のみ
	バッテリー交換	3HR-CY-SB	4	台			
	計						

第 8 号明細書

記号	名 称	寸 法 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
9	連結散水設備(外観機能・総合点検)						
	基本料金		1	式			外観機能・総合点検
	加圧送水装置		1	台			外観機能・総合点検
	操作盤		1	面			外観機能・総合点検
	散水ヘッド		32	個			外観機能・総合点検
	一斉開放弁		1	台			外観機能・総合点検
	表示板		1	個			外観機能・総合点検
	連結送水口		2	台			外観機能・総合点検
	常用電源		1	式			外観機能・総合点検
	配線点検	絶縁測定	1	式			総合点検のみ
	計						

第 9 号明細書

記号	名 称	寸 法 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
10	連結送水設備(外観機能・総合点検)						
	基本料金		1	式			外観機能・総合点検
	連結送水口		4	台			外観機能・総合点検
	放水口	ホースなし	11	台			外観機能・総合点検
	計						
11	防火設備定期検査	(建築基準法第12条)					
	防火戸	連動機構・総合作動	47	台			年1回
	防火シャッター	連動機構・総合作動	50	台			年1回
	計						

第 10 号明細書

記号	名 称	寸 法 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12	火災予兆センサ点検	6階サーバー室					
	定期点検		1	式			
	ファン		1	式			
	電源装置		1	個			
	計						
13	防火対象物・防災管理点検						
	防火対象物点検		1	式			
	防災管理点検		1	式			
	計						