

消防用設備等点検一覧表

I. 本庁舎

1 自動火災報知設備(外観機能・総合点検)

名 称	規 格 等	数 量	備 考	
受信機	GR型 2550アドレス	1 面	1階管理室	
副受信機	2550アドレス	1 面		
差動式スポット型感知器		237 個		
定温式スポット型感知器	アナログ式	201 個		
煙感知器	2種 アナログ式	646 個		
発信機		37 台		
表示灯		37 台		
電源		1 式		
消火栓起動連動装置		1 個		
配線点検	絶縁測定	1 個		総合点検のみ

2 ガス漏れ火災警報設備(外観機能・総合点検)

受信機	GR型	1 面	
副受信機		1 面	
検知器	一般型	13 台	
ガス漏れ表示灯		13 個	
常用電源		1 式	
予備電源		1 式	
同時作動試験		1 式	総合点検のみ
検知区域警報試験		1 式	総合点検のみ
総合作動試験		1 式	総合点検のみ
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

3 防火・防排煙設備(外観機能・総合点検)

連動制御盤		1 面	
自動起動装置	アナログ式煙感知器	61 個	
ダンパー		18 台	
排煙口		4 台	
排煙垂れ壁		1 台	
防火戸	電動式	47 台	
防火シャッター	電動式	50 台	
排煙機	(小)直起動	5 台	
電源装置	予備電源	1 式	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

4 屋内、屋外消火栓設備(外観機能・総合点検)

加圧送水装置	ポンプ	1 台	
ポンプ表示盤		1 台	
ポンプ操作盤		1 面	
呼水装置		1 台	
屋内消火栓	1号消火栓	29 台	
屋外消火栓	ホース格納箱	5 台	
手動起動スイッチ		34 個	
表示灯		34 個	
放水口		34 台	
常用電源		1 式	
放水テスト		1 式	総合点検のみ
配線試験	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

5 泡消火設備(外観機能・総合点検)

加圧送水装置	ポンプ	1	台	
泡タンク	操作部共	1	台	
自動起動装置	始動用圧力タンク	1	台	
ポンプ操作盤		1	面	
警報盤		1	面	
泡ヘッド		661	個	
流水検知装置		2	台	
一斉開放弁		58	台	
手動起動弁		58	台	
混合装置		1	式	
感知装置	スプリンクラーヘッド	308	個	
呼水装置		1	式	
圧力スイッチ		2	台	
常用電源		1	式	
放出テスト		1	式	
原液検査		1	式	総合点検のみ
配線点検	絶縁測定	1	式	総合点検のみ

6 移動式消火設備(外観機能・総合点検)

粉末タンク		8	台	
加圧ガス容器	CO2	8	本	
容器開放弁		8	個	
噴射ヘッド		8	個	
起動容器		8	本	
起動用開放器	ガス圧式	8	個	
チャッキ弁		8	個	
圧力スイッチ		8	個	
電源装置	予備電池共	1	式	
配線点検	絶縁測定	1	式	総合点検のみ

7 消火器設備(外観機能・総合点検)

ABC粉末消火器	10型 蓄圧式	109	本	

8 誘導灯設備(外観機能・総合点検)

誘導灯		246	個	
電源装置		1	式	
配線点検	絶縁測定	1	式	総合点検のみ
バッテリー交換	3HR-CY-SB	13	台	

9 連結散水設備(外観機能・総合点検)

加圧送水装置		1	台	
操作盤		1	面	
散水ヘッド		32	個	
一斉開放弁		1	台	
表示板		1	個	
連結送水口		2	台	
常用電源		1	式	
配線点検	絶縁測定	1	式	総合点検のみ

10 連結送水設備(外観機能・総合点検)

連結送水口		4	台	
放水口	ホースなし	11	台	

11 防火設備定期検査 (建築基準法第12条)

防火戸	連動機構・総合作動	47 台	年1回
防火シャッター	連動機構・総合作動	50 台	年1回

12 火災予兆センサ点検 (6階サーバー室)

定期点検		1 式	年1回
ファン		1 式	
電源装置		1 個	
センサ吸引ファン交換		1 個	
センサ用電源装置交換		1 個	

13 防火対象物・防災管理点検

防火対象物点検		1 式	年1回
防災管理点検		1 式	年1回

II. 南庁舎他 (南庁舎1号館、2号館、体育館、相生花菱コミュニティ)

1 自動火災報知設備(外観機能、総合点検)

受信機	P-1 (40+15L) ECJSJ104N-B1-40L	1 面	南庁舎2号館1階事務室
差動式スポット型感知器	2種	101 個	
定温式スポット型感知器	1種 防水型	4 個	
煙感知器	光電式スポット型2種	32 個	
発信機	P型1級	13 個	
電鈴		13 個	
表示灯		13 個	
常用電源・予備電源		1 組	
消火栓起動連動装置		1 個	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

2 防排煙設備(外観機能・総合点検)

連動操作盤	5回線	1 台	
自動起動装置	煙感知器	5 個	
自動開閉装置	防火扉	8 個	
付属連動機器	自動閉鎖順位調整装置	3 個	
配線点検費	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

3 屋内消火栓設備(外観機能・総合点検)

加圧送水装置		1 台	
ポンプ操作盤		1 面	
呼水装置		1 式	
消火栓		24 基	
常用電源		1 式	
配線点検費	絶縁測定	1 式	
放水試験費		1 式	総合点検のみ

4 消火器設備(外観機能・総合点検)

ABC粉末消火器	10型	29 本	

5 誘導灯及び誘導標識(外観機能・総合点検)

誘導灯	避難口	6 個	
誘導標識		13 個	

電源装置点検		1 式	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

6 避難器具設備(外観機能・総合点検)

避難ハッチ	固定式	2 台	

7 非常放送設備(外観機能・総合点検)

増幅器・操作部	30回線 増幅器出力 270W	1 式	
〃	自動火災報知設備の連動	1 式	
〃	作動試験	1 式	総合点検のみ
スピーカー		100 台	
起動装置	押ボタン	2 個	
電源装置	予備電池共	1 式	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ
常用電源		1 式	

8 防火対象物点検

防火対象物点検		1 式	年1回
---------	--	-----	-----

II. 南庁舎他 (福祉センター・保健センター)

1 自動火災報知設備(外観機能・総合点検)

受信機	P-1 (10+5L) ECSJ105N-R-10L	1 個	福祉センター1階事務所
差動式スポット型感知器	2種	39 個	
定温式スポット型感知器	特種 防水	5 個	
定温式スポット型感知器	1種 防水	10 個	
煙感知器	光電式スポット型2種	11 個	
発信機	P型1級	3 個	
電鈴		3 個	
表示灯		3 個	
非常通報装置	専用受話器共	1 面	
常用電源		1 式	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

2 防排煙設備(外観機能・総合点検)

連動操作盤	5回線	1 台	
自動起動装置	煙感知器	7 個	
自動開閉装置	シャッター	3 台	
自動開閉装置	ダンパー	1 台	
自動開閉装置	垂直降下式 垂れ壁	1 台	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

3 消火器設備(外観機能・総合点検)

ABC粉末消火器	10型(屋外1本含む)	13 本	

4 誘導灯設備(外観機能・総合点検)

誘導灯	避難口B,C級 通路C級	10 個	
電源装置点検		1 個	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

5 避難器具設備(外観機能・総合点検)

避難はしご		2 台	

6 防火対象物点検

防火対象物点検		1 式	年1回
---------	--	-----	-----

III. 西庁舎

1 自動火災報知設備(外観機能・総合点検)

受信機	P型1級 20回線	1 台	複合盤 本館1階
差動式スポット型感知器	2種	54 個	
差動式スポット型感知器取替		1 個	
差動式分布型感知器		9 個	
差動式分布型感知器取替		2 個	
定温式スポット型感知器	1種 防水型	4 個	
煙感知器	光電式・イオン化式スポット型	26 個	
発信機	P型1級	12 台	
電鈴		12 台	
表示灯		12 台	
常用電源・予備電源		1 組	
消火栓起動連動装置		1 台	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

2 防排煙設備(外観機能・総合点検)

連動操作盤	5回線	1 台	複合盤内
自動起動装置	煙感知器	9 個	
自動開閉装置	防火扉	9 個	
付属連動機器	自動閉鎖順位調整装置	6 個	
配線点検費	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

3 屋内消火栓設備(外観機能・総合点検)

加圧送水装置		1 台	
消火栓ボックス		11 基	
操作盤		1 台	
呼水装置		1 式	
常用電源		1 式	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ
放水試験費		1 式	総合点検のみ

4 消火器設備(外観機能・総合点検)

ABC粉末消火器	10型	46 本	
ABC粉末消火器取替	10型	10 本	
消火器表示取付		1 箇所	

5 避難器具設備(外観機能・総合点検)

救助袋	北館3階	1 台	
避難はしご	本館3階	1 台	

6 誘導灯及び誘導標識(外観機能・総合点検)

誘導灯		7 台	
誘導標識		36 枚	
配線点検費	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

IV. 旧南庁舎

1 自動火災報知設備(外観機能・総合点検)

受信機	P型1級 20回線	1 面	地下1階監視室
差動式スポット型感知器	2種	117 個	
定温式スポット型感知器		21 個	
煙感知器	光電式	30 個	
発信機	P型1級	11 個	
表示灯		11 個	
電 鈴		11 個	
消火栓起動連動装置		1 個	
常用電源・予備電源		1 組	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

2 防排煙設備(外観機能・総合点検)

連動操作盤	25回線	1 個	
自動起動装置	煙感知器	5 個	
自動開閉装置	防火扉	9 個	
配線点検費	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

3 屋内消火栓設備(外観機能・総合点検)

加圧送水装置		1 台	
消火栓ボックス		11 基	
操作盤		1 台	
常用電源		1 式	
放水試験		1 式	総合点検のみ
配線点検		1 式	総合点検のみ

4 消火器設備(外観機能・総合点検)

ABC粉末消火器	10型	47 本	
ABC粉末消火器取替	10型	1 本	

5 誘導灯及び誘導標識(外観機能・総合点検)

誘導灯	B級 避難口	2 台	
誘導標識	避難口、通路	21 枚	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ