

委 託 設 計 書

設計書作成	設計者	係長	課長
令和5年8月17日			

委託件名	本庁舎ガス空調機保守点検業務委託		
委託場所	甲府市丸の内一丁目18-1	履行期間	自 契約締結日
設計金額	円		至 令和 6年 3月 15日

委託理由	本業務は、ガス空調設備について専門的見地	業務概要	本庁舎ガス空調保守点検業務	
	から、点検または測定等により劣化及び不具合		室外機 冷房能力28.0kw型	21 台
	の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずる		室外機 冷房能力35.5kw型	1 台
	ことにより、所定の機能を維持し、事故・故障等		室外機 冷房能力45.0kw型	2 台
	を未然に防止することを目的とする。		室外機 冷房能力56.0kw型	9 台
			室外機 冷房能力71.0kw型	7 台
			室外機 冷房能力85.0kw型	10 台

甲府市行政経営部契約管財室管財課

委 託 内 訳 書

記号	種 別	細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	本庁舎ガス空調機保守点検業務						
1	ガス空調機保守点検		1	式			第1号明細書
2	室外機整備		1	式			第2号明細書
	計						
	諸経費		1	式			
	合 計						
	消費税等相当額		1	式			
	総 計						

第 2 号明細書

室外機整備

記号	名 称	寸 法 規 格	数 量	単位	単 規 価	金 額	摘 要
	冷却水ホース他不良部交換	YNZP710J-NB (GHP-2F-INS系統)	1	式			仕様書参照
	"	YNZP850J-NB (GHP-2F-PEW系統)	1	式			"
	"	YNZP850J-NB (GHP-3F-INE系統)	1	式			"
	"	YNZP710J-NB (GHP-3F-INS系統)	1	式			"
	"	YNZP710J-NB (GHP-3F-INW系統)	1	式			"
	"	YNZP850J-NB (GHP-3F-PEE系統)	1	式			"
	"	YNZP850J-NB (GHP-3F-PEW系統)	1	式			"
	"	YNZP280H1NB (GHP-9F-PE系統)	1	式			"
	計						