

消防用設備等点検一覧表

I. 本庁舎

1 自動火災報知設備(外観機能・総合点検)

名 称	規 格 等	数 量	備 考
受信機	GR型 2550アドレス	1 面	1階管理室
副受信機	2550アドレス	1 面	
差動式スポット型感知器		237 個	
定温式スポット型感知器	アナログ式	201 個	
煙感知器	2種 アナログ式	645 個	
発信機		36 台	
表示灯		36 台	
電源		1 式	
消火栓起動連動装置		1 個	
配線点検	絶縁測定	1 個	総合点検のみ

2 ガス漏れ火災警報設備(外観機能・総合点検)

受信機	GR型	1 面	
副受信機		1 面	
検知器	一般型	13 台	
ガス漏れ表示灯		13 個	
常用電源		1 式	
予備電源		1 式	
同時作動試験		1 式	総合点検のみ
検知区域警報試験		1 式	総合点検のみ
総合作動試験		1 式	総合点検のみ
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

3 防火・防排煙設備(外観機能・総合点検)

連動制御盤		1 面	
自動起動装置	アナログ式煙感知器	61 個	
ダンパー		27 台	
排煙口		7 台	
排煙垂れ壁		1 台	
防火戸	電動式	48 台	
防火シャッター	電動式	49 台	
排煙機	(小)直起動	5 台	
電源装置	予備電源	1 式	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

4 屋内、屋外消火栓設備(外観機能・総合点検)

加圧送水装置	ポンプ	1 台	
ポンプ表示盤		1 台	
ポンプ操作盤		1 面	
呼水装置		1 台	
屋内消火栓	1号消火栓	29 台	
屋外消火栓	ホース格納箱	5 台	
手動起動スイッチ		34 個	
表示灯		34 個	
放水口		34 台	
常用電源		1 式	
放水テスト		1 式	総合点検のみ
配線試験	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

5 泡消火設備(外観機能・総合点検)

加圧送水装置	ポンプ	1 台	
泡タンク	操作部共	1 台	
自動起動装置	始動用圧力タンク	1 台	
ポンプ操作盤		1 面	
警報盤		1 面	
泡ヘッド		661 個	
流水検知装置		2 台	
一斉開放弁		58 台	
手動起動弁		58 台	
混合装置		1 式	
感知装置	スプリンクラーヘッド	308 個	
呼水装置		1 式	
圧力スイッチ		2 台	
常用電源		1 式	
放出テスト		1 式	
原液検査		1 式	総合点検のみ
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

6 移動式消火設備(外観機能・総合点検)

粉末タンク		9 台	
加圧ガス容器	CO2	9 本	
容器開放弁		9 個	
噴射ヘッド		9 個	
起動容器		9 本	
起動用開放器	ガス圧式	9 個	
チャッキ弁		9 個	
圧力スイッチ		9 個	
電源装置	予備電池共	1 式	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

7 消火器設備(外観機能・総合点検)

ABC粉末消火器	10型 蓄圧式	119 本	

8 誘導灯設備(外観機能・総合点検)

誘導灯		247 個	
電源装置		1 式	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

9 連結散水設備(外観機能・総合点検)

加圧送水装置		1 台	
操作盤		1 面	
散水ヘッド		32 個	
一斉開放弁		1 台	
表示板		1 個	
連結送水口		2 台	
常用電源		1 式	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

10 連結送水設備(外観機能・総合点検)

連結送水口		4 台	
放水口	ホースなし	11 台	
耐圧試験	添付図面参照	1 式	総合点検のみ

11 防火設備定期検査 (建築基準法第12条)

防火戸	連動機構・総合作動	48 台	年1回
防火シャッター	連動機構・総合作動	49 台	年1回

12 火災予兆センサ点検 (6階サーバー室)

定期点検		1 式	年1回
ファン		1 式	
電源装置		1 個	

13 防火対象物・防災管理点検

防火対象物点検		1 式	年1回
防災管理点検		1 式	年1回

II. 南庁舎他 (南庁舎1号館、2号館、体育館、相生花菱コミュニティ)

1 自動火災報知設備 (外観機能・総合点検)

受信機	P-1 (40+15L) FCSJ104N-B1-40L	1 面	南庁舎2号館1階事務室
差動式スポット型感知器	2種	95 個	
定温式スポット型感知器	1種 防水型	3 個	
煙感知器	光電式スポット型2種	36 個	
発信機	P型1級	13 個	
電鈴		13 個	
表示灯		13 個	
常用電源・予備電源		1 組	
消火栓起動連動装置		1 個	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

2 防排煙設備 (外観機能・総合点検)

連動操作盤	5回線	1 台	
自動起動装置	煙感知器	5 個	
自動開閉装置	防火扉	8 個	
付属連動機器	自動閉鎖順位調整装置	3 個	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

3 屋内消火栓設備 (外観機能・総合点検)

加圧送水装置		1 台	
ポンプ操作盤		1 面	
呼水装置		1 式	
消火栓		24 基	
常用電源		1 式	
配線点検	絶縁測定	1 式	
放水試験		1 式	総合点検のみ
ホース交換	40mm×15m	24 本	

4 消火器設備 (外観機能・総合点検)

ABC粉末消火器	10型	31 本	

5 誘導灯及び誘導標識 (外観機能・総合点検)

誘導灯	避難口	6 個	
誘導標識		16 個	
電源装置点検		1 式	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

6 避難器具設備 (外観機能・総合点検)

避難ハッチ	固定式	2 台	

7 非常放送設備(外観機能・総合点検)

増幅器・操作部	30回線 増幅器出力 270W	1 式	
〃	自動火災報知設備の連動	1 式	
〃	作動試験	1 式	総合点検のみ
スピーカー		100 台	
起動装置	押ボタン	2 個	
電源装置	予備電池共	1 式	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ
常用電源		1 式	

II. 南庁舎他 (福祉センター・保健センター)

1 自動火災報知設備(外観機能・総合点検)

受信機	P-1 (10+5L) FCSJ105N-R-10L	1 面	福祉センター1階事務所
差動式スポット型感知器	2種	39 個	
定温式スポット型感知器	特種 防水	5 個	
定温式スポット型感知器	1種 防水	10 個	
煙感知器	光電式スポット型2種	11 個	
発信機	P型1級	3 個	
電鈴		3 個	
表示灯		3 個	
非常通報装置	専用受話器共	1 面	
常用電源		1 式	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

2 防排煙設備(外観機能・総合点検)

連動操作盤	5回線	1 台	
自動起動装置	煙感知器	7 個	
自動開閉装置	シャッター	3 台	
自動開閉装置	ダンパー	2 台	
自動開閉装置	垂直降下式 垂れ壁	1 台	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

3 消火器設備(外観機能・総合点検)

ABC粉末消火器	10型(屋外1本含む)	13 本	

4 誘導灯設備(外観機能・総合点検)

誘導灯	避難口B,C級 通路C級	10 個	
電源装置点検		1 個	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

5 避難器具設備(外観機能・総合点検)

避難はしご		2 台	

III. 南庁舎別館

1 自動火災報知設備(外観機能・総合点検)

受信機	P型1級 10回線	1 面	1階事務室
差動式スポット型感知器	2種	22 個	
定温式スポット型感知器	1種 防水	5 個	
煙感知器	光電式スポット型2種	9 個	
発信機	P型1級	4 個	
電鈴		4 個	
表示灯		4 個	
常用電源		1 式	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

2 防排煙設備(外観機能・総合点検)

連動制御盤	5回線	1 面	
自動起動装置	煙感知器	6 個	
自動開閉装置	防火扉	4 台	
自動開閉装置	シャッター	4 台	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

3 消火器設備(外観機能・総合点検)

ABC粉末消火器	10型 蓄圧式	12 本	

4 誘導灯設備(外観機能・総合点検)

誘導灯	避難口A、B級、通路B級	11 個	
電源装置		1 式	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

5 避難器具設備(外観機能・総合点検)

避難はしご		1 台	

6 非常放送設備(外観機能・総合点検)

増幅器・操作部	10回線 増幅器出力 60W	1 式	
〃	自動火災報知設備の連動	1 式	
〃	作動試験	1 式	総合点検のみ
スピーカー		27 台	
起動装置	押ボタン	2 個	
電源装置	予備電池共	1 式	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ
常用電源		1 式	

IV. 西庁舎

1 自動火災報知設備(外観機能・総合点検)

受信機	P型1級 20回線	1 面	複合盤 本館1階
差動式スポット型感知器	2種	54 個	
差動式分布型感知器		9 個	
定温式スポット型感知器	1種 防水型	4 個	
煙感知器	光電式・イオン化式スポット型	35 個	
発信機	P型1級	12 台	
電鈴		12 台	
表示灯		12 台	
常用電源・予備電源		1 組	
消火栓起動連動装置		1 台	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

2 防排煙設備(外観機能・総合点検)

連動操作盤	5回線	1 台	複合盤内
自動起動装置	煙感知器	9 個	
自動開閉装置	防火扉	18 個	
付属連動機器	自動閉鎖順位調整装置	9 個	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

3 屋内消火栓設備(外観機能・総合点検)

加圧送水装置		1 台	
消火栓ボックス		11 基	
操作盤		1 台	
呼水装置		1 式	
常用電源		1 式	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ
放水試験		1 式	総合点検のみ
耐圧試験	40mm×15m	10 本	総合点検のみ
ホース交換	40mm×15m	6 本	

4 消火器設備(外観機能・総合点検)

ABC粉末消火器	10型	36 本	

5 避難器具設備(外観機能・総合点検)

救助袋	北館3階	1 台	
避難はしご	本館3階	1 台	

6 誘導灯及び誘導標識(外観機能・総合点検)

誘導灯		6 台	
誘導標識		39 枚	
配線点検	絶縁測定	1 式	総合点検のみ

V. 旧南庁舎

4 消火器設備(外観機能・総合点検)

ABC粉末消火器	10型	9 本	1Fのみ