

受水槽容量一覧表

	受 水 槽		
	呼称容量(m ³)	実容量(m ³)	数量
里吉団地(第1～第7)	70(140)	56(112)	2
里吉団地(第8～第14)	52.5(105)	43(86)	2
北新団地(A・B・C棟)	60(120)	48(96)	2
北新団地(D棟)	10(20)	6.5(13)	2
荒川団地	38	30	1
	30(60)	24(48)	2
宮塚団地	24	19	1
善光寺団地	60	48	1
容 量 計	344.5(567)	274.5(452)	13