

委 託 設 計 書

| | | | |
|------------|-------|-----|-----|
| 設 計 書 作 成 | 設 計 者 | 係 長 | 課 長 |
| 令和 6 年 5 月 | | | |

| | | | |
|------|--------------------|------|--------------|
| 業務件名 | 北新団地外消防用設備保守点検業務委託 | | |
| 施行場所 | 甲府市北新一丁目5番 外 | 履行期間 | 自 契約締結日 |
| 設計金額 | 円 | 至 | 令和 7年 3月 21日 |

| | | | | |
|------|-------------------|------|------------|----|
| 委託理由 | 本委託は、市営住宅における消防用 | 業務概要 | 消火器設備点検 | 1式 |
| | 設備を適切に維持管理していくために | | 避難用器具点検 | 1式 |
| | 消防法第17条3の3に基づき消防用 | | 自動火災報知設備点検 | 1式 |
| | 設備の点検を実施する。 | | 連結送水管設備点検 | 1式 |
| | | | | |

まちづくり部 まちづくり総室 住宅課

本 委 託 内 訳 書

| 記号 | 種 別 | 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|---------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 北新団地外消防用設備保守点検業務委託 | | | | | | | |
| I 直接委託費 | | | | | | | |
| 1 | 消火器設備 | 外観機能・総合点検 | 1 | 式 | | | 第1号明細書参照 |
| 2 | 避難用ハッチ | 外観機能・総合点検 | 1 | 式 | | | 第2号明細書参照 |
| 3 | 避難用梯子 | 外観機能・総合点検 | 1 | 式 | | | 第3号明細書参照 |
| 4 | 自動火災報知機 (北新団地A棟) | 外観機能・総合点検 | 1 | 式 | | | 第4号明細書参照 |
| 5 | 自動火災報知機 (北新団地B棟) | 外観機能・総合点検 | 1 | 式 | | | 第5号明細書参照 |
| 6 | 自動火災報知機 (北新団地C棟) | 外観機能・総合点検 | 1 | 式 | | | 第6号明細書参照 |
| 7 | 自動火災報知機 (北新団地D棟) | 外観機能・総合点検 | 1 | 式 | | | 第7号明細書参照 |
| 8 | 連結送水管 (北新団地A棟) | 外観機能・総合点検 | 1 | 式 | | | 第8号明細書参照 |
| 9 | 連結送水管 (北新団地B棟) | 外観機能・総合点検 | 1 | 式 | | | 第9号明細書参照 |
| | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

本 委 託 内 訳 書

| 記号 | 種 別 | 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| II 共通費 | | | | | | | |
| | 共通仮設費 | | 1 | 式 | | | |
| | 現場経費 | | 1 | 式 | | | |
| | 一般管理費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合 計 | I + II | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| III 消費税等相当額 | | 10% | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 総合計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

第 1 号明細書

| 記号 | 名 称 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----|------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 1 | 消火器設備(外觀機器点検) | | | | | | |
| | 基本料金 | | 1 | 式 | | | 外觀機器点検 |
| | ABC粉末消火器 | 10型 蓄圧式 | 252 | 本 | | | 外觀機器点検 |
| | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 消火器設備(外觀機器・総合点検) | | | | | | |
| | 基本料金 | | 1 | 式 | | | 外觀機器・総合点検 |
| | ABC粉末消火器 | 10型 蓄圧式 | 252 | 本 | | | 外觀機器・総合点検 |
| | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 消火器設備 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

第 2 号明細書

| 記号 | 名 称 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----|---------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 2 | 避難用ハッチ(外観機器点検) | | | | | | |
| | 基本料金 | | 1 | 式 | | | 外観機器点検 |
| | 保守点検 | | 132 | 台 | | | 外観機器点検 |
| | 小計 | | | | | | |
| | 避難用ハッチ(外観機器点検・総合点検) | | | | | | |
| | 基本料金 | | 1 | 式 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 保守点検 | | 132 | 台 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 小計 | | | | | | |
| | 避難用ハッチ 計 | | | | | | |

第 3 号明細書

| 記号 | 名 称 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----|--------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 3 | 避難用梯子(外觀機器点検) | | | | | | |
| | 基本料金 | | 1 | 式 | | | 外觀機器点検 |
| | 保守点検 | | 36 | 台 | | | 外觀機器点検 |
| | 小計 | | | | | | |
| | 避難用梯子(外觀機器点検・総合点検) | | | | | | |
| | 基本料金 | | 1 | 式 | | | 外觀機器・総合点検 |
| | 保守点検 | | 36 | 台 | | | 外觀機器・総合点検 |
| | 小計 | | | | | | |
| | 避難用梯子 計 | | | | | | |

第 4-1号明細書

| 記号 | 名 称 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----|----------------------|-----------|-----|----|-----|-----|--------|
| 4 | 自動火災報知設備 (外観機器点検) | (北新団地A) | | | | | |
| | 基本料金 | | 1 | 式 | | | 外観機器点検 |
| | 受信機 | P型1級 30回線 | 1 | 面 | | | 外観機器点検 |
| | 玄関子機(GP型3級受信機) | 遠隔試験機能付 | 123 | 個 | | | 外観機器点検 |
| | 光電式スポット型感知器 | | 1 | 個 | | | 外観機器点検 |
| | 差動式スポット型感知器 | | 3 | 個 | | | 外観機器点検 |
| | 機器収納箱(発信機) | 警報設備用 | 27 | 個 | | | 外観機器点検 |
| | 差動式スポット型感知器 | 住戸用 | 279 | 個 | | | 外観機器点検 |
| | 定温式スポット型感知器 | 住戸用 | 123 | 個 | | | 外観機器点検 |
| | 常用電源 | | 1 | 式 | | | 外観機器点検 |
| | 予備電源 | | 1 | 式 | | | 外観機器点検 |
| | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

第 4-2号明細書

| 記号 | 名 称 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----|---------------------------|-----------|-----|----|-----|-----|-----------|
| | 自動火災報知設備 (外観機器点検・総合点検) | (北新団地A) | | | | | |
| | 基本料金 | | 1 | 式 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 受信機 | P型1級 30回線 | 1 | 面 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 玄関子機(GP型3級受信機) | 遠隔試験機能付 | 123 | 個 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 光電式スポット型感知器 | | 1 | 個 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 差動式スポット型感知器 | | 3 | 個 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 機器収納箱(発信機) | 警報設備用 | 27 | 個 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 差動式スポット型感知器 | 住戸用 | 279 | 個 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 定温式スポット型感知器 | 住戸用 | 123 | 個 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 常用電源 | | 1 | 式 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 予備電源 | | 1 | 式 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 配線点検 | 絶縁測定共 | 1 | 式 | | | 総合点検 |
| | 小計 | | | | | | |
| | 自動火災報知設備 計 | (北新団地A) | | | | | |

第 5-1号明細書

| 記号 | 名 称 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----|----------------------|-----------|-----|----|-----|-----|--------|
| 5 | 自動火災報知設備 (外観機器点検) | (北新団地B) | | | | | |
| | 基本料金 | | 1 | 式 | | | 外観機器点検 |
| | 受信機 | P型1級 20回線 | 1 | 面 | | | 外観機器点検 |
| | 玄関子機(GP型3級受信機) | 遠隔試験機能付 | 63 | 個 | | | 外観機器点検 |
| | 光電式スポット型感知器 | | 1 | 個 | | | 外観機器点検 |
| | 差動式スポット型感知器 | | 10 | 個 | | | 外観機器点検 |
| | 機器収納箱(発信機) | 警報設備用 | 14 | 個 | | | 外観機器点検 |
| | 差動式スポット型感知器 | 住戸用 | 133 | 個 | | | 外観機器点検 |
| | 定温式スポット型感知器 | 住戸用 | 63 | 個 | | | 外観機器点検 |
| | 常用電源 | | 1 | 式 | | | 外観機器点検 |
| | 予備電源 | | 1 | 式 | | | 外観機器点検 |
| | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

第 5-2号明細書

| 記号 | 名 称 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----|---------------------------|-----------|-----|----|-----|-----|-----------|
| | 自動火災報知設備 (外観機器点検・総合点検) | (北新団地B) | | | | | |
| | 基本料金 | | 1 | 式 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 受信機 | P型1級 20回線 | 1 | 面 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 玄関子機(GP型3級受信機) | 遠隔試験機能付 | 63 | 個 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 光電式スポット型感知器 | | 1 | 個 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 差動式スポット型感知器 | | 10 | 個 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 機器収納箱(発信機) | 警報設備用 | 14 | 個 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 差動式スポット型感知器 | 住戸用 | 133 | 個 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 定温式スポット型感知器 | 住戸用 | 63 | 個 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 常用電源 | | 1 | 式 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 予備電源 | | 1 | 式 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 配線点検 | 絶縁測定共 | 1 | 式 | | | 総合点検 |
| | 小計 | | | | | | |
| | 自動火災報知設備 計 | (北新団地B) | | | | | |

第 6-1号明細書

| 記号 | 名 称 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----|----------------------|-----------|-----|----|-----|-----|--------|
| 6 | 自動火災報知設備 (外観機器点検) | (北新団地C) | | | | | |
| | 基本料金 | | 1 | 式 | | | 外観機器点検 |
| | 受信機 | P型1級 20回線 | 1 | 面 | | | 外観機器点検 |
| | 玄関子機(GP型3級受信機) | 遠隔試験機能付 | 77 | 個 | | | 外観機器点検 |
| | 光電式スポット型感知器 | | 1 | 個 | | | 外観機器点検 |
| | 差動式スポット型感知器 | | 44 | 個 | | | 外観機器点検 |
| | 機器収納箱(発信機) | | 12 | 個 | | | 外観機器点検 |
| | 差動式スポット型感知器 | 住戸用 | 166 | 個 | | | 外観機器点検 |
| | 定温式スポット型感知器 | 住戸用 | 77 | 個 | | | 外観機器点検 |
| | 常用電源 | | 1 | 式 | | | 外観機器点検 |
| | 予備電源 | | 1 | 式 | | | 外観機器点検 |
| | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

第 6-2号明細書

| 記号 | 名 称 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----|---------------------------|-----------|-----|----|-----|-----|-----------|
| | 自動火災報知設備 (外観機器点検・総合点検) | (北新団地C) | | | | | |
| | 基本料金 | | 1 | 式 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 受信機 | P型1級 20回線 | 1 | 面 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 玄関子機(GP型3級受信機) | 遠隔試験機能付 | 77 | 個 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 光電式スポット型感知器 | | 1 | 個 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 差動式スポット型感知器 | | 44 | 個 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 機器収納箱(発信機) | | 12 | 個 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 差動式スポット型感知器 | 住戸用 | 166 | 個 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 定温式スポット型感知器 | 住戸用 | 77 | 個 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 常用電源 | | 1 | 式 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 予備電源 | | 1 | 式 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 配線点検 | 絶縁測定共 | 1 | 式 | | | 総合点検 |
| | 小計 | | | | | | |
| | 自動火災報知設備 計 | (北新団地C) | | | | | |

第 7-1号明細書

| 記号 | 名 称 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----|----------------------|-----------|-----|----|-----|-----|--------|
| 7 | 自動火災報知設備 (外観機器点検) | (北新団地D) | | | | | |
| | 基本料金 | | 1 | 式 | | | 外観機器点検 |
| | 受信機 | P型1級 10回線 | 1 | 面 | | | 外観機器点検 |
| | 玄関子機(GP型3級受信機) | 遠隔試験機能付 | 36 | 個 | | | 外観機器点検 |
| | 光電式スポット型感知器 | | 1 | 個 | | | 外観機器点検 |
| | 差動式スポット型感知器 | | 2 | 個 | | | 外観機器点検 |
| | 機器収納箱(発信機) | | 8 | 個 | | | 外観機器点検 |
| | 差動式スポット型感知器 | 住戸用 | 76 | 個 | | | 外観機器点検 |
| | 定温式スポット型感知器 | 住戸用 | 36 | 個 | | | 外観機器点検 |
| | 常用電源 | | 1 | 式 | | | 外観機器点検 |
| | 予備電源 | | 1 | 式 | | | 外観機器点検 |
| | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

第 7-2号明細書

| 記号 | 名 称 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----|---------------------------|-----------|-----|----|-----|-----|-----------|
| | 自動火災報知設備 (外観機器点検・総合点検) | (北新団地D) | | | | | |
| | 基本料金 | | 1 | 式 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 受信機 | P型1級 10回線 | 1 | 面 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 玄関子機(GP型3級受信機) | 遠隔試験機能付 | 36 | 個 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 光電式スポット型感知器 | | 1 | 個 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 差動式スポット型感知器 | | 2 | 個 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 機器収納箱(発信機) | | 8 | 個 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 差動式スポット型感知器 | 住戸用 | 76 | 個 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 定温式スポット型感知器 | 住戸用 | 36 | 個 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 常用電源 | | 1 | 式 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 予備電源 | | 1 | 式 | | | 外観機器・総合点検 |
| | 配線点検 | 絶縁測定共 | 1 | 式 | | | 総合点検 |
| | 小計 | | | | | | |
| | 自動火災報知設備 計 | (北新団地D) | | | | | |

第 8号明細書

| 記号 | 名 称 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----|------------------------|---------|-----|----|-----|-----|-----------|
| 8 | 連結送水管 (外觀機器点検) | (北新団地A) | | | | | |
| | 基本料金 | | 1 | 式 | | | 外觀機器点検 |
| | 送 水 口 | 3系統 | 3 | 組 | | | 外觀機器点検 |
| | 放 水 口 | 3～9階 | 21 | 組 | | | 外觀機器点検 |
| | 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 連結送水管 (外觀機器点検・総合点検) | (北新団地A) | | | | | |
| | 基本料金 | | 1 | 式 | | | 外觀機器・総合点検 |
| | 送 水 口 | 3系統 | 3 | 組 | | | 外觀機器・総合点検 |
| | 放 水 口 | 3～9階 | 21 | 組 | | | 外觀機器・総合点検 |
| | 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 連結送水管 計 | (北新団地A) | | | | | |
| | | | | | | | |

第 9 号明細書

| 記号 | 名 称 | 寸 法 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----|------------------------|---------|-----|----|-----|-----|-----------|
| 9 | 連結送水管 (外觀機器点検) | (北新団地B) | | | | | |
| | 基本料金 | | 1 | 式 | | | 外觀機器点検 |
| | 送 水 口 | 2系統 | 2 | 組 | | | 外觀機器点検 |
| | 放 水 口 | 3～7階 | 10 | 組 | | | 外觀機器点検 |
| | 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 連結送水管 (外觀機器点検・総合点検) | (北新団地B) | | | | | |
| | 基本料金 | | 1 | 式 | | | 外觀機器・総合点検 |
| | 送 水 口 | 2系統 | 2 | 組 | | | 外觀機器・総合点検 |
| | 放 水 口 | 3～7階 | 10 | 組 | | | 外觀機器・総合点検 |
| | 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 連結送水管 計 | (北新団地B) | | | | | |
| | | | | | | | |