

自動火災報知設備保守点検箇所一覧

番号	建設年度	構造	団地名	所在地	棟数	自動火災報知機設置棟数	自動火災報知機	受信機	玄関子機(G.P型3級受信機)	光電式スポット型感知器	差動式スポット型感知器	機器収納箱(発信機)	差動式スポット型感知器(住戸用)	定温式スポット型感知器(住戸用)
1	H24.25	高耐9F	北新団地A号館(123戸)	北新1-5	1	1	有	1	123	1	3	27	279	123
2	H26.27	中耐4F	北新団地D号館(36戸)	北新2-4	1	1	有	1	36	1	2	8	76	36
3	H29.30	高耐7F	北新団地B号館(63戸)	北新1-6	1	1	有	1	63	1	10	14	133	63
4	H30.31	高耐6F	北新団地C号館(77戸)	北新1-6	1	1	有	1	77	1	44	12	166	77
計					4	4		4	299	4	59	61	654	299

消防設備等保守点検箇所一覧

番号	建設年度	構造	団地名	所在地	棟数	消火器設置棟数	消火器	避難器具設置棟数	避難はしご	避難ハッチ	連結送水管設置棟数	連結送水管送水口数	連結送水管放水口数
1	H24.25	高耐9F	北新団地A号館(123戸)	北新1-5	1	1	27	1		16	1	3	21
2	H26.27	中耐4F	北新団地D号館(36戸)	北新2-4	1	1	8	1		6			
3	H29.30	高耐7F	北新団地B号館(63戸)	北新1-6	1	1	21	1		12	1	2	10
4	H30.31	高耐6F	北新団地C号館(77戸)	北新1-6	1	1	36	1		10			
5	51~53	中耐5F	荒川団地	荒川2-12	6	6	32	6		48			
6	55	中耐3F	宮塚団地	山宮町1900 他	4	4	16	4		16			
7	43~46	中耐4F	南西団地	上石田4-19	8	8	52	6	36				
8	47~48	中耐4・5F	南西第二団地	下石田2-16 他	5	5	28						
9	60.61	中耐5F	善光寺団地	善光寺3-20	3	3	32	3		24			
計					30	30	252	23	36	132	2	5	31