

消防設備等保守点検箇所一覧

番号	建設年度	構造	団地名	所在地	棟数	消火器設置棟数	消火器	避難器具設置棟数	避難はしご	避難ハッチ	自動火災報知機設置棟数	自動火災報知機	連結送水管設置棟数	連結送水管送水口数	連結送水管放水口数
1	H24. 25	高耐9F	北新団地A棟(123戸)	北新1-5	1	1	28	1		16	1	有	1	3	21
2	H26. 27	中耐4F	北新団地D棟(36戸)	北新2-4	1	1	8	1		6	1	有			
3	H29. 30	高耐7F	北新団地B棟(63戸)	北新1-6	1	1	22	1		12	1	有	1	2	10
4	H30. 31	高耐6F	北新団地C棟(77戸)	北新1-6	1	1	37	1		10	1	有			
5	51～53	中耐5F	荒川団地	荒川2-12	6	6	32	6		48					
6	55	中耐3F	宮塚団地	山宮町1900 他	4	4	16	4		16					
7	43～46	中耐4F	南西団地	上石田4-19	8	8	52	6	36						
8	47～48	中耐4・5F	南西第二団地	下石田2-16 他	5	5	28								
9	60. 61	中耐5F	善光寺団地	善光寺3-20	3	3	32	3		24					
計					30	30	255	23	36	132	4		2	5	31

※北新団地A棟の連結送水管については。耐圧試験を実施すること。（書類作成含む）